

3255532

EAN nr. :
 Teller nr. : AV
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276bis~~ /
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : ~~Nieuw / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
 Type der lokalen : STUDIO AV
 Plaats van onderzoek : ST-WATELMEEST 40 2000 ANTWERPEN
 Eigendom van : REMIXEN
 Opdrachtgever : VENUSSTRAAT 3 2000 ANTWERPEN
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : POOTERS Datum van onderzoek : 11/5/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : 1
 Hoofdbeveiliging : Zek. : MM 40A 2pA Schak. : AS 30mm 40A 2p 3A en, 5A en
 Meter-bordverbinding : kabeltype : XV 3 aantal geleiders : 3 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : luc / boren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 20 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 7 Algemene isolatieweerstand : 168 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 300 2p mA bijkomende : 30 2p mA
 werking testknop : in orde - niet in orde
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

/ geen

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

/ geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieel-omschakelaar is verzegeld met een leedje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voorgezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 11/5/2010, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstgevoelmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

3255533

EAN nr. : 2v
 Teller nr. : 2v
 Stand I : II

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvermogensonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting motor / Spanningswijziging / Overdracht eigendomType der lokalen : STUDIO 2vPlaats van onderzoek : ST-KATELINENEVEST 40 1000 ANTWERPENEigendom van : RemijnseOpdrachtgever : VENUSSTRAAT 3 2000 ANTWERPEN

Installateur :

BTW : POOTENS ID-kaart :

Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : POOTENS Datum van onderzoek : 11/5/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand :Hoofdbeveiliging : Zek. : MPN 40A 2P Schak. : A300mA 40A 2P 3kA 27.5kVMeter-bordverbinding : kabeltype : XVV aantal geleiders : 3 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezigAardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 20 ΩAantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 2 Algemene isolatieweerstand : 8 MΩDiff. schak. : algemene : 300 2P mA bijkomende : 30 2P mAwerking testknop : in orde - niet in ordecontrole foutlus : in orde - niet in ordeInstallatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neenStaat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in ordeBescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in ordeContinuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

/ Geen

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst./ Geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieel-omschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 11/5/2010, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.De installatie mag / mag niet in dienst geesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtevreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongebruik aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005/V/09/09/15D

3255534

EAN nr. : 3V
 Teller nr. : 3V
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 270bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : STUDIO 3V

Plaats van onderzoek : ST. WATELYNEVEST 40 2000 ANTWERPEN

Eigendom van : REMYSEN

Opdrachtgever : VENUSSTRAAT 5 2000 ANTWERPEN

Installateur :

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : POOTENS Datum van onderzoek : 11/5/10

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~2 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : MAN 40A 20A Schak. : 300 mA 40A 2P 3kA 22,5kV

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVH aantal geleiders : 3 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat - aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lee / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 10 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 2 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ

Diff. schak. : algemene : 300 2P mA bijkomende : 30 2P mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentiaalbeschakelaar is voorzien met een leedje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voorgezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 11/5/10 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

.....

.....

.....

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te melden in het dossier, reeds bestaande of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie, energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NUVA HUURDEHS. EIGENAARS : Krachten het ARHt beft. U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005/N/09/09/150

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49