


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Hekkestraat 28A bus 2, 2890 Puurs-Sint-Amands

appartement

identificatiecode: 12041-G-OMV_2018146832/EP13257/A001/D01/SD002

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 28-06-2022

Handtekening:

JANNICK Sonck

CLIMATEX
EP13257

Dit certificaat is geldig tot en met 28 juni 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

 Het E-peil voldoet.

E-5

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen

- | | |
|--|--|
|  Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: |  Het S-peil (S27) voldoet . |
|  Vloeren |  Het risico op oververhitting is beperkt . |
|  Muren |  Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
|  Vensters |  Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
|  Dak | |
|  Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	01/12/2018
Datum einde van de werken	01/08/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	-1.001
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	65
Beschermd volume (m ³)	351
Verliesoppervlakte (m ²)	166
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	118
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,69
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,41
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-546
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30773653 / 30773657

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JANNICK Sonck
CLIMATEX
1785 Merchtem
EP13257 | 0457690342

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.