

volgnummer attest: 268/2026

Technicus

naam: Deuren met 1 stuk

erkenningnr. SV 08754

datum controle: 31/08/2006

arbeidsduur: 02 uur

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel.:
e-mail:

gsm:

e OPSLAGTANK

Onderneming: _____ L ☐ Klasse 3 (zie achterkant *1)

☐ ingedeeld, inhoud: _____ ☐ Klasse 2

☐ Klasse 1

adrich d alleleleppedum al lere: _____ ☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	nummer: _____
type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere : _____	

INNK (ingedeelde inrichting)
 van _____
 agenummer: _____
 prototypekeuring: ☐ n.v.t.
 en lengte: _____
 (doel) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van
 vaste houders (bijlage 5, 712, van titel II van het Vadem.)

SLAGTANK ☐ niet aanwezig

leidings en toebehoren		ok	niet ok
ansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok	☒ ok	☐ niet ok
taaf leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok	☒ ok	☐ niet ok
omringing leidingen	☒ ok	☒ ok	☐ niet ok
aat aanvoer- en ruggvoerleiding	☒ AANWEZIG	☒ ok	☐ niet ok
ookfilter	☒ AANWEZIG	☒ ok	☐ niet ok
ndere toebehoren:	☒ AANWEZIG	☒ ok	☐ niet ok

opmerkingen:	opmerkingen:
☐ niet ok	
☐ niet ok	
☐ nee	
☐ nee	
opmerkingen:	
opmerkingen:	
opmerkingen:	

deel I		deel II	
zorg	niet aanwezig	ok	controle werking
			niet ok
	☐	☒	☐
	☐	☐	☐
cm	☐	☐	☐

(<6 , inwendige inspectie vereist)
 cm ☐ mScm (>300 mScm, inwendige inspectie vereist)
 e ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)

☐ n.v.t. (povengegronose opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: <u>140mV</u>		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	
permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____	☐ ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	controle werking niet ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: onder het vloeistofniveau: <u>-0.7</u> dBuV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____	Bestig in deze ruimte minstens de aldruk van de meing van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attestcertificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
opmerkingen: _____			
meting: ☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☐ n.v.t. opmerkingen: _____	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet aanwezig ☐ niet ok	
peilstok ☐ mechanisch ☐ pneumatisch ☐ hydrostatisch ☐ ultrasoon andere: _____	aanwezig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	niet aanwezig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	controle werking niet ok ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☒ vorige onderzoek uitgevoerd op /..... /....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op /..... /....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee	
controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.	
van de binnenwand:	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____
van de buitenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

gaslekkage - versmooit met asbest

[illegible]

De inhoud is kleiner dan 5000 kg / 6000 liter (particuliere stookolietanks hoofdzakelijk gebruikt voor het verwarmen van gebouwen):

Controle bij plaatsing:

Elke stookolietank dient na de plaatsing maar voor de ingebruikname gecontroleerd te worden door de erkende technicus die een certificaat opstelt waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van Titel II van het VLAREM. Hierop vermeldt hij zijn naam en erkenningsnummer. Hij bezorgt de eigenaar het certificaat van de plaatsing van de opslaginstallatie samen met de certificaten of de beproevingsverslagen van de onderdelen ervan. De eigenaar bezorgt de exploitant een kopie van het certificaat van de installatie. Binnen de maand na aanleg van de opslaginstallatie brengt hij op de houder een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene merkpilaat aan met hierop volgende onuitwisbare gegevens: zijn erkenningsnummer, de datum van plaatsing van de opslaginstallatie en, zo het om een ondergrondse houder gaat, de uiterste datum van de eerstvolgende controle.

Periodieke controle:

Een ondergrondse stookolietank dient vanaf 1 maart 2009 om de 5 jaar (voorheen om de 3 of 4 jaar) gecontroleerd te worden door een erkende stookolietechnicus. Hierbij wordt bij de rechtstreeks in de grond ingegraven houders die niet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem o.a. telkens een dichtheidsbeproeving uitgevoerd.

Een bovengrondse stookolietank dient vanaf 1 maart 2009 niet meer periodiek gecontroleerd (voorheen om de 5 jaar) te worden, op voorwaarde dat het laatste onderhoudsattest een einddatum heeft die 1 maart 2009 of later vermeldt. Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus een certificaat op voor de exploitant/eigenaar. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de houder en de installatie al dan niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van Titel II van het VLAREM. Het certificaat voorziet naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus, datum van de controle en datum van de eerstvolgende controle. Het laatste geldt enkel indien het om een ondergrondse houder gaat.

Al naargelang het resultaat van de controle is de houder gemerkt met een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene, oranje of rode merkpilaat. Op deze merkpilaat wordt onuitwisbaar het erkenningsnummer van de erkende technicus, de datum van de controle en de uiterste datum van de eerstvolgende controle aangebracht (laatste, zo het om een ondergrondse houder gaat).

De inhoud bedraagt 5000 kg / 6000 liter of meer (particuliere stookolietanks hoofdzakelijk gebruikt voor het verwarmen van gebouwen) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik

Controle bij plaatsing:

Ondergrondse houder - Na de installatie maar vóór de ingebruikname van de houder, dient gecontroleerd te worden of de houder, de leidingen en de toebehoren, het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling, het lekdetectiesysteem en, in voorkomend geval, de kathodische bescherming en de aanwezige voorzieningen ten behoeve van damprecuperatie, voldoen aan de voorschriften van het reglement. Vermelde controles dienen uitgevoerd te worden door een erkend stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De controle van de eventuele kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

Bovengrondse houder - Na de installatie, maar vóór de in gebruikname van de houder, dient gecontroleerd te worden of de houder, de leidingen en de toebehoren, het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling, de inkuiping en de brandbestrijdingsmiddelen en in voorkomend geval en het lekdetectiesysteem voldoen aan de voorschriften van dit reglement. Vermelde controles dienen uitgevoerd te worden door een erkend stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Controle bij periodiek onderzoek:

Een ondergrondse stookolietank dient ofwel tenminste jaarlijks (indien gelegen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones) ofwel 2-jaarlijks (indien gelegen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones) een beperkt onderzoek te ondergaan. Om de 10 (indien gelegen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones) of om de 15 jaar (indien gelegen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones) dient de tank een algemeen onderzoek te ondergaan (uitz. voor houders uit gewapende thermohardende kunststoffen) door een erkende stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De controle m.b.t. corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

Een bovengrondse stookolietank dient om de 3 jaar (max. 40 maanden tussen 2 opeenvolgende onderzoeken toegelaten) een beperkt onderzoek te ondergaan door een erkende stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Stookolietanks met een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter moeten om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Bij iedere controle (plaatsing of periodiek onderzoek) stelt de erkende technicus of milieudeskundige een attest op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de houder en de installatie al dan niet voldoen aan de voorschriften van het reglement. Het attest vermeldt de naam en het erkenningsnummer van de uitvoerende technicus/milieudeskundige. De technicus/milieudeskundige brengt op de vulleiding een duidelijk zichtbare en leesbare klevor of plaat aan (groen, oranje of rood) met zijn erkenningsnummer, de datum van het jaartal en de maand van hetzij de controle bij plaatsing, hetzij de laatste uitgevoerde controle en deze van de volgende uit te voeren controle.

BESLUIT :

- Een groene merkpilaat betekent dat de opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
- Een oranje merkpilaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder. De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevoeld tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden die ingaat de eerste van de maand volgend op de maand vermeld op de oranje merkpilaat. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode dient de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen.
- Een rode merkpilaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In dergelijk geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus of erkende milieudeskundige, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen waarna de opslaginstallatie terug aan een controle dient onderworpen. Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat aangebracht werd maakt de exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.