

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle: 07/09/2023	Agent-Visiteur: André Doneux	Conclusion: Conforme
Lieu du contrôle: Rue du Village 44 Éghezée 5310	Type de contrôle: Avant la mise en service (6.4)	Testeur d'installation: TI-026/6116018
Numéro de rapport: 11.532	Date d'émission: V1 07/09/2023 14:11:55	

Données générales

Adresse de l'installation	Rue du Village 44 Éghezée 5310
Propriétaire	Anne-Sophie Turin
Adresse du propriétaire	Rue du Village 44 Éghezée 5310
Installateur	Enegreen

Données de raccordement

GRD	Ores
Code EAN	541449020700617400
Protection générale	40 A
Tension de service	2X230 V
Numéro de compteur	12590516
Index jour	105627
Index nuit	129088
Protection différentielle	300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

Pn module:	410 W
Nombre de modules:	10

Onduleur(s)

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
SolarEdge	SE3500H	3500W

Numéro de série onduleur 1:	SJ4222-074181100-9D
------------------------------------	---------------------

Contrôles et mesures

Résistance de terre	7 Ω
Isolement	>0,5MOhms
Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentiels	OK
Schémas	OK

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Remarques

- > Test isolement 250V
- > Ce contrôle ne comprend que l'installation photovoltaïque

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.

L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.

Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes

