

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Financialelaan 10, 3090 Overijse

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1969
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>✓</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	☒	☐	☐
Rond vulpunt	☒	☐	☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	☒	☐	☐
Vulling	☒	☐	☐
Aanzuigleiding	☒	☐	☐
Retourleiding	☒	☐	☐
Tigerloop	☐	☐	☒
Filter	☒	☐	☐

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☒ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peilgat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting Mv ☐ ☐ ☒ Tegels

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	☐	☐	☐
Buitenwand	☐	☐	☐
Inkuiping	☐	☐	☐
☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht			

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGSNUMMER: SV

HANDEKENING
TECHNICUS

HANDEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

Tank ok
13cm maroon

PLAATS TANK zijtwin

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 08 107 126

ATTEST GELDIG TOT 08 107 131

B. de B.