



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Rescert Quality Report

Datum keuring: 20/03/2023	Inspecteur: Wim Bullens	Mentor:
Datum verslag: 20/03/2023	ID-label:	Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Bremstraat	Naam	
Huisnummer	35	Straatnaam	
Busnummer		Huisnummer	
Postcode	3670	Busnummer	
Gemeente	Oudsbergen	Postcode	3670
Land		Gemeente	
		Land	
Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	Luc Janssen	Naam	Peeters & Zonen NV
Telefoon	0495690524	BTW nr.	BE 0413 093 504
Gsm nr. (SMS)	0495690524	Telefoonnummer	+32 89 46 13 24
		E-mail	Dries@PEETERSCV.BE

VERSLAG MET BATTERIJ

☒ Installatie met batterij

CONTROLE BESTAANDE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Numer kwh teller:	35 351 255
EAN nummer:	-



Indien Analoog, terugdraaiende teller?	Geen waarde
Tarief:	Dag/nacht
Stroomsterkte Hoofdzekering:	Andere

Indien andere: 30

Foto hoofdzekering:




Netspanning: 3N400V

Netbeheerder: Fluvius

Waarde Hoofddifferentieel: 40A 300mA

Foto Hoofddifferentieel:




Waarde gevoelige differentieel: 40A 30mA

Type differentieel: A

Brugwerk verdeelbord: 10mm2

Aardingsonderbreker aanwezig? Ja



Waarde Aardingsweerstand: 24,1 Ohm



KEURING BESTAANDE INSTALLATIE

Keuringsverslag aanwezig? Ja

INFORMATIE DAK

Informatie dak	
1 Type dak:	Hellend dak
Hoogte dakgoot:	3 m
Aantal bouwlagen:	1 bouwlaag
Type Onderdak:	Soepel Membraam
Onderdak In goede staat?	Ja
Dakhaken goed geplaatst:	Ja
Dakbedekking:	Pannen
Foto Dakvlak Met Maten (+/-):	



Dakhelling:	13°
Orientatie Dak:	Zuid-West
Schaduwelementen:	Nee

PV INSTALLATIE

Locatie Omvormer + batterij:	Zolder
Bevestig Omvormer en Batterij aan:	Baksteen
Aantal muurdoorvoeren:	1
Geschatte Lengte AC Kabel:	7 m
Geschatte Lengte DC Kabel:	7 m

Foto Locatie Omvormer + Batterij:



Foto Kabeltraject (+/-):





Direct Zonlicht:	Nee (ok)
Afstand 3m batterij - verwarmingsketel:	Ja
Ruimte voldoende verlucht?	Ja
Rookdetector aanwezig?	Nee
Vochtige Ruimte:	Nee
Vloeropstelling?	Nee
Meerdere Batterijen:	Nee
Ruimte rond batterijen 30cm boven en onder batterij:	Ja
Ruimte rond batterijen 50cm links en rechts van batterij:	Ja

ALGEMEEN

Foto Woning (+/-):




EXTRA INFORMATIE

INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

BESLUIT

☒ De installatie voldoet aan de Rescert voorwaarden, de installatie werd nagekeken volgens Rescert voorwaarden onder nummer 03299. Deze nummer mag voor deze installatie op het factuur gebruikt worden

Handtekening klant voor akkoord:



Handwritten signature or mark.

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Wim Bullens

Handwritten signature of Wim Bullens.

Wim Bullens
ACEG VZW - #240



Large diagonal watermark text: "ACEG"

