

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

N° 294-I

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 16/1383/

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du
													gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek : Korporaal Tiesigniestraat 43
Lieu du contrôle :Eigenaar : Gysbrecht Adres : 1980 Eppegen
Propriétaire : Gysbrecht Adresse :Installateur : Bex Valere BTW / TVA : 578 746 837Datum van het onderzoek : 28 10 2005 Ik. / C.I. : Vander AgDate du contrôle : 28 10 2005 Inspecteur : Vander AgOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XNB 4x10</u>	Max. beveiliging : <u>SIMmax 40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : <u>bus</u>	Isolatie : <u>27,37</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>2</u>
Electrode de terre : <u>bus</u> Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>26+6</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>40/2 30</u>	<u>30</u>	<u>Algemeen voor alle kringen</u>	☐	☐
		<u>A → Z + A → F</u>	☐	☐
<u>40/2 30</u>	<u>30</u>	<u>Voor de kringen Q → Y</u>	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

**ELECTRO-TEST**
Marc VANDER AG
G.s.m. : 0475/62 34 94

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est ~~niet~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 28 10 2005
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,
 de inspecteur : l'inspecteur :

document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
 waren in het dossier v/d elektrische installatie : 2) elke wijziging aan de elektr. inst.
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, direkte elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen of goederen of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de documentation du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
 NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES : conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RAPPELSS1.02

TEL. : (02) 751.98.39
 FAX : (02) 751.52.09
 info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15

www.electro-test.be

KBC : 734-1126000-33
 IBAN : BE 79 7341 1260 0033
 BIC : KREDBEBB

BE 0434.433.603
 APR Brussel