



**Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025




**Logement certifié**

Rue : Rue Grande-Champlon n°: 83 boîte : B DUPLEX

CP : 6971 Localité : Champlon

Certifié comme : Appartement

Date de construction : Inconnue



**Performance énergétique**

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de ..... 21 647 kWh/an

Surface de plancher chauffé : ..... 87 m<sup>2</sup>

Consommation spécifique d'énergie primaire : ..... 248 kWh/m<sup>2</sup>.an

A++ I < 0

0 ≤ E<sub>th</sub> < 40 A+

40 ≤ E<sub>th</sub> < 85 A

Exigences PEB  
Réglementation 2010

170 ≤ E<sub>th</sub> ≤ 255 C

248

Performance moyenne  
du parc immobilier  
wallon en 2010

255 ≤ E<sub>th</sub> ≤ 340 D

340 ≤ E<sub>th</sub> ≤ 425 E

425 ≤ E<sub>th</sub> ≤ 510 F

E<sub>th</sub> > 510 G

**Indicateurs spécifiques**

**Besoins en chaleur du logement**



excessifs

élevés

modérés

faibles

très faibles

**Performance des installations de chauffage**



mauvaise

insatisfaisante

satisfaisante

bonne

excellente

**Performance des installations d'eau chaude sanitaire**



mauvaise

insatisfaisante

satisfaisante

bonne

excellente

**Système de ventilation**



Absent

très partiel

partiel

incomplet

complet

**Utilisation d'énergies renouvelables**

solaire thermique

solaire photovoltaïque

biomasse

géothermie

éolien

**Certificateur agréé n° CERTIF-P2-02012**

Nom / Prénom : PIGNON Emeline

Adresse : Rue Courtil

n° : 9B

CP : 6670 Localité : Gouvvy

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 23-oct-2014. Version du logiciel de calcul 2.2.1.

Date : 12/10/2015

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de la visite du bâtiment.

Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité, certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be






**Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



Wallonie

**Volume protégé**



Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration.

**Description par le certificateur**

Toutes les pièces de l'appartement font parties du volume protégé car elles sont chauffées directement ou indirectement.

Le grenier en est exclu car il n'est ni chauffé, ni aménagé pour y vivre.

**Le volume protégé de ce logement est de 243 m<sup>3</sup>**

**Surface de plancher chauffée**

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m<sup>2</sup>.an) et les émissions spécifiques de CO<sub>2</sub> (exprimées en kg/m<sup>2</sup>.an).

**La surface de plancher chauffée de ce logement est de 87 m<sup>2</sup>**

**Rapport partiel**

Les installations suivantes sont communes à plusieurs logements.

☒ chauffage



☒ eau chaude  
sanitaire



☐ ventilation



☐ solaire  
thermique



☐ solaire  
photovoltaïque



Dès lors, certaines données proviennent du rapport partiel suivant :

N° du rapport partiel : 20151009010720

Validité maximale : 09/10/2025

Adresse principale du bien : Rue Grande-Champlon 83/B 6971 Champlon

Celui-ci a été établi par : PIGNON Emeline

n° CERTIF-P2-02012




# Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



## Méthode de calcul de la performance énergétique

**Conditions standardisées** - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.



### L'électricité: une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

#### EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Consommation finale en chauffage | 10 000 kWh |
| Pertes de transformation         | 15 000 kWh |
| Consommation en énergie primaire | 25 000 kWh |

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

#### EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Panneaux photovoltaïques         | - 1 000 kWh |
| Pertes de transformation évitées | - 1 500 kWh |
| Économie en énergie primaire     | - 2 500 kWh |

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.



**Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



**Évaluation de la performance énergétique**

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, *Espec*, est obtenue. C'est sur cette valeur *Espec* que le label de performance du logement est donné.

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | kWh/an                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Besoins en chaleur du logement                                                                                                                                         |    | 12 292                               |
|  Pertes de l'installation de chauffage                                                                                                                                  |     | 6 382                                |
|  Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation                                                                              |     | 2 118                                |
|  Consommation d'énergie des auxiliaires                                                                                                                                 |     | 342                                  |
|  Consommation d'énergie pour le refroidissement                                                                                                                        |     | 0                                    |
|  Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage                                                                                                            |   | 0                                    |
|  Consommation finale                                                                                                                                                  |  | 21 134                               |
|  Autoproduction d'électricité                                                                                                                                         |   | 0                                    |
|  Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité                                                                                            |   | 513                                  |
|  Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité                                                                                              |   | 0                                    |
|  Consommation annuelle d'énergie primaire du logement<br>Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus                                                           |  | 21 647 kWh/an                        |
| Surface de plancher chauffée                                                                                                                                                                                                                             |   | 87 m <sup>2</sup>                    |
| Consommation spécifique d'énergie primaire du logement ( <i>Espec</i> )<br>Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille. | 170 < <i>Espec</i> ≤ 255 <b>C</b><br>Ce logement obtient une classe C                | <b>248</b><br>kWh/m <sup>2</sup> .an |

La consommation spécifique de ce logement est environ 1,5 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée si l'on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.



**Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



**Preuves acceptables**

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.
- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur; c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette. Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une installation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été possible de vérifier qu'il était bon!

| Postes                                                                                                          | Preuves acceptables prises en compte par le certificateur | Références et descriptifs                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Isolation thermique</b>  | Dossier de photos localisables                            | Constataction visuelle : Isolation des murs contre grenier avec 2x4cm de polyuréthane                                     |
|                                                                                                                 | Dossier de photos localisables                            | Constataction visuelle : Isolation de la toiture inclinée et du plafond avec 4cm de polyuréthane + 10cm de laine minérale |
|                                                                                                                 | Facture d'un entrepreneur                                 | Isolation du plancher du grenier avec 12cm de polyuréthane (Eurowall 12cm)                                                |
|  <b>Étanchéité à l'air</b>   | Pas de preuve                                             |                                                                                                                           |
|  <b>Ventilation</b>          | Pas de preuve                                             |                                                                                                                           |
|  <b>Chauffage</b>            | Pas de preuve                                             |                                                                                                                           |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Pas de preuve                                             |                                                                                                                           |



**Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



Wallonie

**Descriptions et recommandations -1-**


Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



**141  
kWh/m<sup>2</sup>.an**

**Besoins nets  
en énergie (BNE)  
par m<sup>2</sup> de plancher  
chauffé et par an**

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



Descriptions et recommandations - 2 -



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant  
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

| Type                                                                                                        | Dénomination |                         | Surface | Justification                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ① Parois présentant un très bon niveau d'isolation                                                          |              |                         |         |                                                                            |
| La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.             |              |                         |         |                                                                            |
|                                                                                                             | T1           | Toiture Inclnée         | 4,0 m²  | Polyuréthane (PUR/PIR), 4 cm<br>Laine minérale (MW), 10 cm                 |
|                                                                                                             | T2           | Plafond 2leme           | 12,4 m² | Polyuréthane (PUR/PIR), 4 cm<br>Laine minérale (MW), 10 cm                 |
|                                                                                                             | T3           | Plancher grenier        | 53,2 m² | Polyuréthane (PUR/PIR), 12 cm                                              |
| ② Parois avec un bon niveau d'isolation                                                                     |              |                         |         |                                                                            |
| La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.             |              |                         |         |                                                                            |
|                                                                                                             | M4           | Mur contre grenier      | 23,2 m² | Polyuréthane (PUR/PIR), 8 cm                                               |
| ③ Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue                                                |              |                         |         |                                                                            |
| Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant). |              |                         |         |                                                                            |
|                                                                                                             | F1           | Fenêtre                 | 9,6 m²  | Double vitrage ordinaire - ( $U_g = 3,1 \text{ W/m}^2.K$ )<br>Châssis PVC  |
|                                                                                                             | F2           | Vélux                   | 0,4 m²  | Double vitrage ordinaire - ( $U_g = 3,1 \text{ W/m}^2.K$ )<br>Châssis bois |
| ④ Parois sans isolation                                                                                     |              |                         |         |                                                                            |
| Recommandations : à isoler.                                                                                 |              |                         |         |                                                                            |
|                                                                                                             | M1           | Mur extérieur en pierre | 16,0 m² |                                                                            |
|                                                                                                             | M3           | Mur contre garage       | 13,2 m² |                                                                            |
|                                                                                                             | F3           | Porte grenier           | 1,1 m²  | Panneau non isolé non métallique<br>Aucun châssis                          |

suite →

suite →



Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les parois - suite

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant  
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

| Type                                                                                                                                                               | Dénomination | Surface                 | Justification       |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>⑤ Parois dont la présence d'isolation est Inconnue</b><br><b>Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).</b> |              |                         |                     |                                                                      |
|                                                                                   | M2           | Mur extérieur en brique | 29,1 m <sup>2</sup> | Pas d'accès à la composition de la paroi et pas de preuve acceptable |
|                                                                                   | P1           | Plancher sur cave       | 1,7 m <sup>2</sup>  | Pas d'accès à la composition de la paroi et pas de preuve acceptable |



#### Descriptions et recommandations -4-



##### Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

☒ Non : valeur par défaut :  $12 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$

☐ Oui

**Recommandations :** L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles, jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.



##### Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération de chaleur.

Votre logement n'est équipé que d'un système de ventilation partiel ou très partiel (voir plus loin). En complément de ce système, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture des fenêtres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont comptabilisées.

| Système D avec<br>récupération de chaleur                               | Ventilation<br>à la demande                                             | Preuves acceptables<br>caractérisant la qualité d'exécution             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><input type="checkbox"/> Oui |

Diminution globale des pertes de ventilation

0 %



Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
**Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



Descriptions et recommandations -5-



**66 %**

**Rendement  
global  
en énergie  
primaire**



**Installation de chauffage central collectif**

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production              | Chaudière, mazout, non à condensation, régulée en T° constante (chaudière maintenue constamment en température)                                                          |
| Distribution            | Moins de 2 m de conduites non-isolées traversant des espaces non chauffés                                                                                                |
| Emission/<br>régulation | Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques<br>Absence de thermostat d'ambiance<br>Décompte individualisé des consommations de chauffage |

**Recommandations :**

La régulation en température constante de la chaudière est très énergivore : elle maintient en permanence la chaudière à haute température ce qui entraîne des déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de demander à un chauffagiste d'en étudier les possibilités d'amélioration. Une régulation climatique avec sonde extérieure est une solution optimale lorsqu'elle est techniquement réalisable.



Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



Wallonie

Descriptions et recommandations - 6 -

Performance des Installations d'eau chaude sanitaire



39 %

Rendement  
global  
en énergie  
primaire



Installation d'eau chaude sanitaire collective

|              |                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production   | Production avec stockage par chaudière, mazout, couplée au chauffage des locaux, régulée en T° constante (chaudière maintenue constamment en température), fabriquée après 1990 |
| Distribution | Bain ou douche, plus de 5 m de conduite<br>Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite                                                                                         |

Recommandations :

Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation.



Descriptions et recommandations - 7 -

Système de ventilation



absent

très partiel

partiel

incomplet

complet



Système de ventilation

**N'oubliez pas la ventilation !**

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.  
Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

| Locaux secs | Ouvertures d'alimentation<br>réglables (OAR)<br>ou mécaniques (OAM) | Locaux humides | Ouvertures d'évacuation<br>réglables (OER)<br>ou mécaniques (OEM) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Séjour      | aucun                                                               | SDB            | OEM                                                               |
| Chambre 1   | aucun                                                               | WC             | OEM                                                               |
| Chambre 2   | OAR                                                                 | Cuisine        | aucun                                                             |

Selon les relevés effectués par le certificateur, votre logement est équipé d'un système C partiel.

Dans un système C, l'alimentation en air neuf est naturelle c'est-à-dire sans ventilateur, mais l'évacuation de l'air vicié est mécanique, c'est-à-dire avec un ventilateur.

**Recommandation :** La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.

Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).



**Certificat de Performance Énergétique (PEB)  
Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



**Descriptions et recommandations -8-**

**Utilisation d'énergies renouvelables**

sol therm | sol photovolt | Biomasse | pompe à chaleur | cogénération



Installation solaire  
thermique

NÉANT



Installation solaire  
photovoltaïque

NÉANT



Biomasse

NÉANT



PAC  
Pompe à chaleur

NÉANT



Unité de  
cogénération

NÉANT



**Certificat de Performance Énergétique (PEB)**  
**Bâtiment résidentiel existant**

Numéro : 20151012010026  
Établi le : 12/10/2015  
Validité maximale : 12/10/2025



Wallonie

**Impact sur l'environnement**

Le CO<sub>2</sub> est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO<sub>2</sub>.

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Émission annuelle de CO <sub>2</sub> du logement | 5 380 kg CO <sub>2</sub> /an              |
| Surface de plancher chauffée                     | 87 m <sup>2</sup>                         |
| Émissions spécifiques de CO <sub>2</sub>         | 62 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an |

1000 kg de CO<sub>2</sub> équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

**Pour aller plus loin**

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la meilleure démarche consiste à réaliser un **audit énergétique** dans le cadre de la procédure d'avis énergétique (PAE2) mise en place en Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact énergétique et financier. L'audit permet également d'activer certaines primes régionales (voir ci-dessous).  
Le certificat PEB peut servir de base à un audit énergétique.



**Conseils et primes**

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via :  
- un certificateur PEB  
- les guichets de l'énergie  
- le site portail <http://energie.wallonie.be>

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

- la liste des certificateurs agréés;
- les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;
- des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;
- la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

**Données complémentaires**

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT  
Référence du permis : NÉANT

Prix du certificat : 250 € TVA comprise

