


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

027597



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Hendrik Lievens
Geraardsbergsesteenweg 241, 9404 Ninove

BTW Particulier

TEL 0479/67 90 53

MAIL lievenshemmerijckx@gmail.com

ADRES TANK Hendrik Lievens
Geraardsbergsesteenweg 241, 9404 Ninove

Tankinhoud 500 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1988
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest ☒ ☐ ☐

Overvulbeveiliging ☒ ☐ ☐
☐ Sonde ☐ Fluit

Aanwezigheid water en/of slib ☒ ☐ ☐

Hoeveelheid 1 cm

pH (min 6) geleidbaarheid (max 300mS/cm)

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping ☒ ☐ ☐

Rond vulpunt ☒ ☐ ☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting ☒ ☐ ☐

Vulling ☒ ☐ ☐

Aanzuigleiding ☒ ☐ ☐

Retourleiding ☒ ☐ ☐

Tigerloop ☐ ☐ ☒

Filter ☒ ☐ ☐

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere:

Potentiaalmeting Mv ☐ ☐ ☒ Stenen

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere:

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐

Buitenwand ☐ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☐

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKENNINGSNUMMER: SV 05509

ERKENNINGSNUMMER: SV

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

Tank nr
26 cm diameter

Be Belsall 1647

PLAATS TANK

27-10-1988

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 24 10 1988

ATTEST GELDIG TOT 24 10 1989