

Wasse

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 14/03/2023 Date d'émission du rapport: 14/03/2023
 Rapport N°: [REDACTED]

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrughen
 Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
 T: 04 253 19 72 E: liege-btv@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0438

[REDACTED]:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Adresse: BOULEVARD D'AVROY 3, 4000 LIEGE

Responsable des travaux: Inconnu

Adresse: ,

Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: [REDACTED]

Adresse: BOULEVARD D'AVROY 3, 4000 LIEGE

Code EAN:

Numéro compteur: COBEMET 5739129

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3 of 8.4.4)
 Date de la réalisation de l'installation: Avant 01/10/1981, A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu controle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: fils sous tube - Section: 4 x 6 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 40A

Type de coupure générale: 4P 63A/300mA


Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 12 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas



Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: communiqué oralement

Résultats du contrôle:**Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: commune 2 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 20 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

- 1 Refaire un contrôle demandé par les pompiers suite à l'incendie de la brasserie voisine qui s'est étendue dans les communs du building

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 14/03/2048
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient scellées.



Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0438 p.o. du directeur technique

14/03/23 11:35

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

**Référence aux prescriptions réglementaires:****1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:**

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



N° Rapport: 0438-230314-02

3 / 3

Coffret gauche

Circuit : disjoncteur de 10 ampères par circuit

A1 : disjoncteur 10A : Eclairage living.

B1 : disjoncteur 10A : Prise Living,

B2 : Prise living

B3 : Prise cuisine.

C1 : Prise cuisine.

C2 : Prise chambre 1

C3 : Prise chambre 1

C4 : Prise chambre 2

C5 : Prise chambre 2

D1 : Eclairage chambre 1

D2 : Eclairage chambre 2

D3 : Eclairage SDB

E1 : Eclairage Hall

E2 : Eclairage WC

E3 : Eclairage cuisine

E4 : Eclairage applique Hall

E5 : Eclairage applique Hall

Coffret de droite :

16 ampères :

F1 Prise living (terre)

G1 Prise hall (terre)


10 ampères :

H Réserve

16 ampères :

I1 Prise chambre1

J1 prise cuisine (coté frigo)



14-03-2023
Pascal Chenot / 438

14-12-2022
Pascal Chenot / 438

Signature



 14-03-2023

 Pascal Chenot / 438




 14-12-2022

 Pascal Chenot / 438

Résidence Régina

 Bld d'Anvers 3, 4000 Liège



GND