

Conformiteitsattest Controle Reservoirs



TECHNITANK

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr. 0844.274.637
Erkenningsnr. SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

Steegmans

Larenstraat 4
3560
Lummen
Uitvoeringsadres:
Idem
Idem

Gegevens reservoir

Datum keuring: 9/09/2026

Volgende keuring voor: Onbepaald

Klasse: Particulier

Inhoud: 2400 kg.

Plaatsing: Voor 01/08/95

Vorm: Ovaal

Materiaal: Staal

Toegankelijkheid: Toegankelijk

Visuele controle

Aanwezig Controle

Toezihtsput:	Nee	
Staat put:		
Dichtheid put:		
Vervuiling rond tank:		
Staat deksel:		
Inkuiping:	Nee	
Algemene staat:		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht:		
Leidingen:		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		OK
Staat terugvoer:	Nee	
Stookoliefilter:	Ja	OK
Reservoir:		
Algemene staat tank:		OK
Vorig certificaat:	Ja	OK

Testen

Uitgevoerd Controle

Water- en slibmonstering:	Ja	OK
Hoeveelheid water:	0 cm	
Zuurtegraad:	pH	
Conductiviteit:	mS	
Dichtheidscontrole:		
Ultrasoon:		
Boven vloeistofniveau:	dB	
Onder vloeistofniveau:	e dB	
Visueel:	Ja	OK
Drukverlies:	mbar/h	
Potentiaalmeting:	Nee	
	mV	
Bodem onderzoek:	Nee	
Rapport in bijlage:	Nee	

Accessoires

Aanwezig Controle

Peilmeting:		
:		
Overvulbeveiliging:		
Electr. sonde:	Ja	OK
Lekdetectie:		
:	Nee	
Kathodische bescherming:	Nee	
	mV	

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst.

Besluit

De tank mag in dienst blijven

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Voor kennisname

Steegmans