

Conformiteitsattest Controle Reservoirs



TECHNITANK

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr. 0844.274.637
Erkenningsnr. SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

Steegmans

Larenstraat 6
3560
Lummen

Uitvoeringsadres:
Idem
Idem

Gegevens reservoir

Datum keuring: 9/09/2026

Volgende keuring voor: Onbepaald

Klasse: Particulier
Vorm: Ovaal

Inhoud: 2400 kg
Materiaal: Staal

Plaatsing: Voor 01/08/95
Toegankelijkheid: Toegankelijk

Visuele controle

	Aanwezig	Controle
<u>Toezichtspuit:</u>	Nee	
Staat put:		
Dichtheid put:		
Vervuiling rond tank:		
Staat deksel:		
<u>Inkuiping:</u>	Nee	
Algemene staat:		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht:		
<u>Leidingen:</u>		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		OK
Staat terugvoer:	Nee	
Stookoliefilter:	Ja	OK
<u>Reservoir:</u>		
Algemene staat tank:		OK
<u>Vorig certificaat:</u>	Ja	OK

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst.

Testen

	Uitgevoerd	Controle
<u>Water- en slibmonstering:</u>	Ja	OK
Hoeveelheid water:	0 cm	
Zuurtegraad:	pH	
Conductiviteit:	mS	
<u>Dichtheidscontrole:</u>		
Ultrasoon:		
Boven vloeistofniveau:	dB	
Onder vloeistofniveau:	e dB	
Visueel:	Ja	OK
Drukverlies:	mbar/h	
<u>Potentiaalmeting:</u>	Nee	
	mV	
<u>Bodem onderzoek:</u>	Nee	
Rapport in bijlage:	Nee	

Accessoires

	Aanwezig	Controle
<u>Peilmeting:</u>		
:		
<u>Overvulbeveiliging:</u>		
Fluit:	Ja	OK
<u>Lekdetectie:</u>		
:	Nee	
<u>Kathodische bescherming:</u>	Nee	
	mV	

Besluit

De tank mag in dienst blijven

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Voor kennisname

Steegmans