

Sollie-Steyaert bv
Kouterbaan 34
1840 Malderen

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK


UITVOERINGSADRES	UITVOERINGSDATUM	DATUM UITGAVE ATTEST
Steenweg Op Dendermonde 47 1745 Opwijk	13/11/2024	18/11/2024

OMSCHRIJVING

Bij deze delen wij U mede dat de firma Burisa op bovenvermelde datum en adres ondergrondse tank(s) buiten gebruik hebben gesteld conform vlarem-wetgeving .

De aangekruiste werkzaamheden werden door ons uitgevoerd:

XXXX	Erkend technicus aanwezig tijdens werken (SV07858)
XXXX	Het verwijderen van sludge. (Ovamnr: 64102/1)
XXXX	Het reinigen van de tank(s).
	Het verwijderen van de tank(s)
XXXX	Het vullen van de tank(s) met QF66 hardschuim
	Het vernietigen van de tank(s)
Vergaarbak,	5 000 l



Mieke Vandoolaeghe
Zaakvoerster

Sollie-Steyaert bv
Kouterbaan 34
1840 Malderen

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

UITVOERINGSADRES	UITVOERINGSDATUM	DATUM UITGAVE ATTEST
0 Steenweg Op Dendermonde 47 1745 Opwijk	13/11/2024	18/11/2024

OMSCHRIJVING

Uitvoering gedaan door: Tom Lelieur erkend technicus SV07858

Beschrijving van de opslag:


Ligging van de tank: tank ligt links naast het huis
Type tank: ondergronds enkelwandig
Opgeslagen product: stookolie
Inhoud: 5 000 l

Details van het onderzoek en vaststellingen:

Vaststelling van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geledigd en gereinigd werd.

Tom Lelieur
Erkend technicus



i.o. Mieke Vandoolaeghe