

CONFORMITEITSATTEST
voor MAZOUTRESERVOIRS

VDB MAZOUT BVBA
G. GEZELLELAAN 111
2870 PUURS

Tel 03/889.30.24
Fax 03/889.17.57
RPR Mechelen
BTW BE 0448.903.330

SOLLIE-STEYAERT BVBA
STEENWEG OP DENDERMONDE 47
OPWIJK

Erkenningsnr. SV01537

Adres reservoir
Inhoud tank
Ondergronds/Bovengronds
Nummer Reservoir

STWEG OP DENDERMON47 OPWIJK
2000
DUB WA1ND PE BOVENGRONDS
5916

1. Reservoir ingedeeld in klasse III

Datum vorige controle 15/10/2008
Datum controle tank 8/10/2024

Controles

Visuele controle uitwendige delen	X
Cathodische bescherming	
Lekdetectiesysteem	X
Overvulbeveiligingssysteem	X
Aanwezigheid water en/of slib	
Certificaat vorige controle	X
Dichtheidsbeproeving	
Verontreiniging buiten het reservoir	X

Verdere exploitatie toegelaten tot 8/10/2027
Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

Bijzondere opmerkingen

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus
VANDENBUSSCHE GUY

Naam & handtekening klant