

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evenue Coppélaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

BE 0543.791.797

Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever :

Klant : Bosmans Ben

Adres : Belvestraat 11

3640 Kinrooi

Tel : 04761315367

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 4500 liter

Materiaal buitenwand : EWB ☐ toegankelijk ☒ ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....2016

Datum uitvoering controle : 15/12/2021

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : OK

Visuele controle van de toebehoren : OK

Overvulbeveiligingssysteem : OK

Controle aanwezigheid water en slib : niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : OK

Meting potentiaalverschil : niet

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

Visuele controle buitenwand : niet

OK

*Schrapen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen :

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Katohodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 15/12/2026

Naam en handtekening technicus
en firmastempel :

Comfort Heating BV
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

De Handt-Mare


Naam en handtekening klant :

