

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Nummer: C54-2500L/2025

Datum: 01-03-2025

Constructeur: METRIA – NOLEN

Adres: ulica Jana Kazimierza 31B/100, 01-248 Warszawa, Polen.

Fabriek: ulica Zakładowa 22, 39-400 Tarnobrzeg, Polen.

Telefoon: +48 519 898 888

Mail: yuriy@metria.pl

Aangewende constructienorm: PN-EN 13341+A1:2011

Dekra certificatie: ISO 9001:2015

Fabricage/serienummer tank: 3/25/2/25

Technische gegevens van de tank:

- Dubbelwandig
- Hoofdafmetingen eigenlijke tank (cilindrische diameter mm x lengte mm): 1750mm-1660mm x 1180mm.
- Omschrijving van te bergen product(en): lichte stookoliën, paraffine/naft, gasolie en huisbrandolie.
- Totale waterinhoudsvermogen V. liter in het compartiment: 2649,30 liter.
- Aantal mangaten: 1.
- Lekdetectie: Apollo Tekelek Europe, conformiteit 89/336/EEC.

Materiaalkeuze: Rotatiegegoten PE.

Wanddikte in mm van de:

- eigenlijke tank: romp: 4,5mm
bodem: 4,5mm
- buitenwand: romp: 4,5mm
bodem: 4,5mm

De tank onderging met goed gevolg de volgende beproevingen:

- kPa op de eigenlijke houder: 100
- kPa op elk afzonderlijk compartiment: 100
- kPa op de buitenwand: 100

Ter bevestiging dat alle testen met goed gevolg werden uitgevoerd, werd op de kenplaat volgend merkteken aangebracht: een kenplaat met de noodzakelijke technische en administratieve informatie.

Deze tank is gefabriceerd conform het prototype-keuringsattest met nummer 97/H019 PHB 2022/04/01 op datum 03/05/2022 en afgeleverd door de milieudeskundige Dirk Andries met kentekennummer 97/H019.

De ondergetekende constructeur, vertegenwoordigd door de invoerder, verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaatsen te PL39-400 Tarnobrzeg en B-3910 Pelt, conform is met de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van VLAREM Titel II.

Simon Parkitny,
zaakvoerder PLB Group BV

**ATLC**

ATLC BV
Schaliënhoevedreef 20T
B-2800 MECHELEN
BELGIË

GSM: 0471/35.85.70
Tel.: 015/79.65.16
Fax: 015/79.65.10
Email: dirk.andries@atlc.be

PLB Group BV

T.a.v. Dhr. Simon Parkitny
Exschoor 4
B-3910 PELT

Uw kenmerk: **Prototypekeuring Dieseltanks METRIA VL. II**
Ons kenmerk : 300005/L/PLB/ Prototypekeuring vlgs. VL. II Dieseltanks METRIA
RAPPORT nr.: 19/220428/01

Blz. 1

ATTEST VAN PROTOTYPEKEURING

NR.: 97/H019 PHB 2022/04/01**Overeenkomstig Vlare II - Bijlage 5.17.2**

1. ALGMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN	
Fabrikant : METRIA Type houder : EKO Fuel Tank Ontwerpdruk : Atmosferisch Inhoud (V) : 1500 liter tot en met 9000 liter	Bouwjaar: vanaf 3/05/2022 (<i>geldigheidstermijn zie 4</i>) Bovengronds, dubbelwandig, PE rotatie gegoten Ontwerptemperatuur: 20°C (<i>kortstondig 35°C piek</i>) Prototypekeuring: 97/H019 ATLC
Algemene beschrijving: Bovengrondse, dubbelwandige houders (tank in tank), uit rotatie gegoten PE, inhoud ≥ 1500 liter tot ≤ 9000 liter, voor de opslag van (bio)diesel of lichte stookolie.	
2. ONDERZOEK	3. BEGRENZING-OPMERKINGEN-NOTA'S
☒ Onderzoek van een prototype volgens Vlare II, Art. 5.6.1.3.3., Art. 5.17.4.3.3. en bijlage 5.17.2. ☒ Onderzoek volgens erkende norm / code: (PN) EN 13341 + A1:2011 <i>Details onderzoek, onderzoeksresultaten en detailvoorwaarden, zie bijhorende bladzijden. Dit attest dient per houder vergezeld te zijn van een gebruikershandleiding en conformiteitsverklaring.</i>	Begrenzing attest: Dubbelwandige bovengrondse houders uit gecertificeerd rotatie gegoten PE, inhoud ≥ 1500 liter tot ≤ 9000 liter, opstelling binnen of buiten (<i>onder vwdn.</i>), voor opslag van (bio)diesel en lichte stookolie, productdensiteit $\leq 1,0$ ($\times 10^3$ kg/m ³) en vlampunt $\geq 55^\circ\text{C}$ Opmerkingen: Geen. Nota's: Eventuele tussentijdse veranderingen inzake ontwerp, kwaliteitssysteem en of fabricagemethode zijn ter evaluatie voor te leggen.
4. BESLUIT	
Het onderzoek heeft voldoening geschonken. De onderzochte houders beantwoorden aan de voorschriften van Vlare II, art. 5.6.1.3.3., art. 5.17.4.3.3. en bijlage 5.17.2. Dit attest geldt voor dubbelwandige houders uit rotatie gegoten polyethyleen, inhoud ≥ 1500 liter tot ≤ 9000 liter, voor de opslag van (bio)diesel of lichte stookolie, gefabriceerd en geplaatst volgens hetzelfde type uitvoeringsdossier, geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de wettelijke voorschriften, volgens de instructies van de fabrikant, de invoerder en de voorwaarden van punt 3. Toegekend prototypenummer: 97/H019 PHB 2022/04/01 Geldigheidstermijn: tot uiterlijk 28/04/2027	

De milieudeskundige,

Ing. D. Andries, IWE, Nr. 97/H019