

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 235/2019/5/24/3		Datum van bezoek: Date de visite:	28/05/2019	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Rue de Jeneffe(P) 7 - 5370 HAVELANGE			IK: CI:	592892166271
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	N°20080695 053740KW/H-033810KW/H	EAN-nr: N° EAN:	
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de Jeneffe(P) 7 - 5370 HAVELANGE				
Eigenaar: Propriétaire:					
Installateur:				BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/HUIS1 (Visite de contrôle d'une maison suivant art. 276)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE		Art. hh: 86		Art. onderzoek: 271	
Onderzoek: / Contrôle:		Woning/Maison			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging / Protection max.:	
3x400V+N	4 x 16 mm² VOB			20A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets - Lus/Boucle	10.1 Ohm	Isolatie / Isolément:	>5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 17		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	-	TOUT LES CIRCUITS	OK	OK
40A	30mA	-	4 CIRCUITS ABCD	OK	OK
AREI/RGIE	271				
271	271				
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:	OK		

Inbreuken / Infractions:

Toekomstige inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 28/05/2044

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,

VISUM (Datum / Date):

DI LORENZO Patrizio

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme, mits na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Ontvangstbewijs / Reçu

Klant /
Client:



28/05/2019
DI LORENZO Patrizio (235)

Serviceadres /
Adresse de service:

Rue de Jeneffe(P) 7 - 5370 HAVELANGE

Serviceorder /
Commande de service:

145417_168

Totaal excl. BTW (Euro) / Facture hors TVA (Euro):	103,30
Totaal incl. BTW (Euro) / Facture total TTC (Euro):	124,99

Soort keuring /
Type de contrôle

F-ELS276/HUIS1
€ 103,30 (excl.)
€ 124,99 (incl.)

Omschrijving /
Description

Controlebezoek van 1 huis volgens art. 276
/

Rapportnummer /
Numéro de rapport ET

ET 235/2019/5/24/3

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0479.851.476

KBC IBAN: BE83 7341 2320 0315
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE24 0682 4108 4938
BIC: GKCCBEBB