



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

140925

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : VERMEIR- CORIARD
Plaats van onderzoek : WERK. BREZUUTDREEF 18 BORNYM
Installateur : HAUTERS A EVERGEM
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : 1 uitgereikt te 1 op datum van : 1
Aard van de inrichting : WARMING Stroomleveraar : ELECTRADEL
Agent-Onderzoeker : COLEMAN M Datum van onderzoek : 03/08/2002

– Bedrijfsspanning	<u>2 x 230V</u>	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	<u>4 x 10 mm²</u>	
– Algemene bescherming	<u>MPE 30A</u>	<u>1 x 30A AUT</u>
– Type algemene schakelaar	<u>AUT</u>	<u>13 x 20A AUT</u>
– Type aardelektrode(s)	<u>LWS</u>	<u>2 x 16A AUT</u>
– Aardspreidingsweerstand	<u>6,7 Ω</u>	
– Algemene isoleringsweerstand	<u>25 MΩ</u>	
– Aantal borden en eindstroombanen	<u>1/16</u>	
– Algemene differentieelschakelaar	<u>93A/163A</u>	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>93A/16A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingsstoestellen : GOED

Vastgestelde inbreuken :

GOED

MR GOED TOEGESTELDEN GOEDMDS6

IVERLEK - ELECTRABEL
Elektricitetsstraat 70
2800 Mechelen
Tel: 078 35 35 35

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 03/08/2002

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/...../.....



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :
Plaats van onderzoek :
Installateur :
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : Datum van onderzoek :

- Bedrijfsspanning
- Doorsnede voedingskabel
- Algemene bescherming
- Type algemene schakelaar
- Type aardelektrode(s)
- Aardspreidingsweerstand
- Algemene isoleringsweerstand
- Aantal borden en eindstroombanen
- Algemene differentieelschakelaar
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

2x 230V
1x 10A

- Beschrijving van de stroombanen :

1x 30A AUT
2x 10A AUT
2x 10A AUT

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

VERSLAG VAN DE TUSSENKOMST AAN DE GASTHEETINSTALLATIE

Zone:



LEVERINGSPLAATS

Straat: Nr.: Bus: Postcode: Gemeente:

Meternummer: Meter type:

DICHTHEIDSPROEF BINNENINSTALLATIE

De afgevaardigde van de gasverdelers bevestigt te hebben vastgesteld wat volgt:

BEGIN METERSTAND: METERSTAND na 10 min.: VERBRUIK gedurende 10 min.: liter
De afgevaardigde van de gasverdelers
Ondergetekende verklaart de dichtheidsproef te hebben bijgewoond en een
afschrift te hebben ontvangen.

DATUM: UUR:
93/19/21 19.45

NAAM:
HANDTEKENING:
CAS

HOEDANIGHEID: eigenaar, huurder, andere:

DE GASINSTALLATIE WERD:

☐ IN DIENST GESTELD

☐ Ze is gasdicht

☐ Er werd een klein verlies op de bestaande binneninstallatie vastgesteld. Door de ingebruikneming van de installatie verbindt de abonnee zich ertoe de
nodige herstellingen onmiddellijk te laten uitvoeren.

☐ Het toestel werd buiten dienst gesteld (niet conforme installatie)

☐ NIET IN DIENST GESTELD - De meterkraan werd in gesloten toestand verzegeld

☐ Een inbreuk op de norm D51-003 of D51-004 werd vastgesteld

☐ Er is geen attest van conformiteit met de normen aanwezig

☐ Er werd een onaanvaardbaar verlies op de binneninstallatie vastgesteld

☐ De binneninstallatie ontbreekt

☐ U was afwezig - neem contact op met uw gasverdelers

☐ Er is geen controleverslag van de keuring aanwezig

☐ BUITEN DIENST GESTELD

☐ om administratieve reden ☐ wegens verhuizing

EEN KOPIE VAN DIT DOCUMENT WERD ☐ AAN DE GASMETER REVESTIGD ☐ AAN DE KLANT OVERHANDIGD

