

Teller nr.: 33 652 436

Stand I: 000 001,5 Stand II: 000 001,5

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : Appartement 2 (00.02 gelijkvloers, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 25.10.2005.
Plaats van onderzoek : Leon Gillardlaan 80 te 1731 Zellik.
Eigendom van : Mevr. Van den Schrick Hilde.
Opdrachtgever : bvba Geert en Kris De Leener, Romeinse baan 38 te 1731 Zellik.
Installateur : bvba Geert en Kris De Leener, Romeinse baan 38 te 1731 Zellik.
BTW : BE 0.471.552.137.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm². Automaat maatschappij: 2 x 40 A.
Ondergronds net.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 3 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 16.
Algemene isolatieweerstand: 1,80 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen KLMN).

NOTA'S:

De hoofdequipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
Cv-, gas- en waterleidingen zijn nog aan te brengen.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25.10.2030, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.



MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82