

CONFORMITEITSATTEST VOOR STOOKOLIERESERVOIRS

Klant: <u>LEDEWYN Bart</u>	Firma/technicus: VAN DEN BROECK BV "BAZAR"
Straat: <u>Heeresteekweg</u> Nr. <u>148A</u>	Straat: HEIST-GOORSTRAAT Nr: 32
Postnr.: <u>2220</u> Gemeente: <u>HEIST-OP-BERG</u>	Postnr.: 2220 Gemeente: HEIST-OP-DEN-BERG
Tel.: <u>0496/55 7087</u> Fax:	Tel. 015 24 49 24 bertvandenbroeck@skynet.be

Adres reservoir: <u>Tolm</u>	Erkenningsnummer erkende technicus SV 03495
------------------------------	--

Inhoud reservoir: <u>4000 l</u>	Nummer reservoir:	Materiaal: <u>STAAL</u>	Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk ☒
Datum ingebruikstelling: <u>1 1 2003</u>	Datum vorige controle: <u>1 1</u>	Datum huidige controle: <u>24 10 2026</u>	Reservoir enkelwandig ☐ dubbelwandig ☒

CONTROLLERESULTATEN

Het is een controle van een:

- ☒ Niet-ingedeelde tank
☐ Ingedeelde tank

Volgende controles werden uitgevoerd:

- | | |
|---|---|
| ☐ Nazicht attest van vorige controle | ☒ Algemene staat van de opslagplaats |
| ☐ Visuele controle van de buitenwand | ☒ Visuele controle van de toebehoren |
| ☐ Doeltreffendheid lekdetectiesysteem | ☒ Doeltreffendheid overvulbeveiliging |
| ☒ Controle aanwezigheid water en slip | ☒ Dichtheidsbeproeving |
| ☐ Controle inkuiping | ☐ De staat van de binnenwand |
| ☐ Andere: | |

Bijzondere opmerkingen:

ALGEMEEN BESLUIT

Niet-ingedeelde reservoirs	Ingedeelde reservoirs
☒ Verdere exploitatie toegelaten (GROEN)	☐ Verdere exploitatie toegelaten (GROEN)
☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (ROOD)	☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen (ORANJE)
	☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (ROOD)

Volgende controle moet gebeuren vóór: 24/02/2031

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus: <u>VAN DEN BROECK</u>	Firmastempel: VAN DEN BROECK BV "BAZAR" HEIST-GOORSTRAAT 32 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Naam van de klant: <u>LEDEWYN Bart</u>	Handtekening: <u>[Handtekening]</u>