

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Renseignements d'identification

Adresse de l'installation: Rue de Fayenster 48 4020 Liège, Belgium**Type de locaux:** Unité d'habitation**Propriétaire, gestionnaire ou exploitant:**Rue de Fayenster 48
4020 Liège, Belgique**Demandeur:**Solar Group
Imperiastraat 8
1930 Zaventem
Belgique**GRD:** RESA**Resp. de l'exécution du travail:** SOLAR GROUP**Code EAN:** 541456700003313468

Type de contrôle

Suivant l'AR du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à BT et à TBT

Installation photovoltaïque - Chapitre 6.4

Données générales de l'installation électrique

N° métrologique: MF0005**N° compteur:** 66659205**Un:** 3x230V**Colonne d'alimentation principale:** 4x10 mm²**Différentiel général:** 63 A / 300 mA / type A**Nombre de tableaux:** 1**Type de prise terre:** Piquets**Nombre d'onduleur(s):** 1**Puissance unitaire AC maximale onduleur(s):** 3,3 kVA**Puissance totale AC maximale onduleur(s):** 3,3 kVA**Nombre de panneaux photovoltaïques:** 7**Compteur certificats verts N°:** /**Index:** /**Index jour:** 006570,9**Index nuit:** 007543,1**Protection générale du branchement:** Existant 50 A**Type:** EXVB**Nombre de circuits terminaux:** 1**Type d'onduleur(s):** Huawei Sun 2000-3KTL-L1**N° de série onduleur:** TA22A0359126**Puissance totale:** 7 x 0,43 = 3,01 kWc**Classe compteur vert/MID:** /**Description de l'installation** ☐ < 01/10/1981 ☐ >= 01/10/1981 ☐ >= 01/06/2020 ☒ >= 01/06/2023

Voir schémas/plans en pièces jointes

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion prise de terre	14 Ω	Test différentiel (bouton et défaut)	En ordre
Isolement général	500 M Ω	Liaison équipotentielle	En ordre
Test de continuité	En ordre	Plombage du différentiel	Non applicable
Protection surintensité	En ordre	État du matériel fixe	En ordre
Protection à courant différentiel résiduel	En ordre	Schéma(s) / Plan(s)	En ordre

Remarques (R) - Infractions (I)

Néant

Le contrôle ne porte que sur les parties **visibles ET accessibles** de l'installation, d'autres infractions pourraient apparaître à la lecture des plans et schémas électriques.

Conclusion

L'installation électrique est **conforme** aux prescriptions du Livre 1.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur: 06/09/2048

Signature de l'inspecteur :

BELGOTEST

Organisme de contrôle agréé



Inspecteur 001

06/09/2023

- a) Obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b) Obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c) Obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- d) Obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.