

Verslag van het onderzoek van een interne gasinstallatie

📍 plaats van onderzoek: RUE HENRI MARICHAL 8, 1050 IXELLES, België

Bus: 1 étage

🔍 type controle: Dichtheidsproef

📅 Datum van het onderzoek:
05/06/2026

📅 Volgende bezoek voor:
Niet van toepassing

👤 Agent-bezoeker
Ali Hammouda

BESLUIT: CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, uitbater of beheerder	
Naam	Pierre Moulin
Adres	RUE HENRI MARICHAL 8, 1050 IXELLES, België
Installateur	
Naam	Niet gecommuniceerd
BTW	

Identificatie van de gas installatie

Adres	RUE HENRI MARICHAL 8, 1050 IXELLES, België
Bus	1 étage
EAN Code	
Type gas	Aardgas
Werkdruk	20 mbar
DNB	Sibelga
Status gasmeter	Open
Meternummer	94929962
Index	21.853,071

Atlas Controle VZW
Erkend controleorganisme
Hoofdzetel: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be
BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



Identificatie van de gas installatie en gegevens verdeler

Leidigen	
Type	Lengte (m)
	Existant

Gastoestel(len)				
Fabrikant	Model	P(n) kW	Gascategorie	Type
Bulex	Thema Condens 25/30	25	I2e(s)b	

Visuele onderzoeken

Betreft	
Aard onderzoek gasinstallatie	Dichtheidsproef
Visuele inspectie van zichtbare onderdelen	OK

Lektest

Dichtheidsproef	OK
Test met	Gasteller
Serienummer	TE312-016/63667121
Testgas	Brandbaar gas
Testdruk	Werkdruk

Inbreuken

Nihil

Opmerking

Nihil

Besluit

Na het onderzoek wordt de installatie **conform** verklaard.

De installatie is gasdicht

Bezoeker
<i>Ali Hammouda</i>

Bijlagen