

**AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk**Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611Resi. Code: 1**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**Verslag nr.: P030761039 Lid nr.: _____ Aanvrager: idem**Verantwoordelijke voor de werken:**Naam, Voornaam: de Bruyn
Ident. Kaart nr.: _____
BTW nr.: BE _____**Gegevens:**Naam, Voornaam: de Bruyn, Maffien
Adres: Brusselstraat 22
Post nr. + stad: 2018 Antwerpen
Tel.: _____**Installatie:****Eigenaar of beheerder:****Basis van het onderzoek:** ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐ _____

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ overdracht		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: _____	Meterstand dag: _____	nacht: _____
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: _____ Meterstand: _____	
	Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode: _____	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus open / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>5</u> mm ² - Type: <u>LVB</u>		
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>19</u>		
	☒ Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>14</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>20</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
☒ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 08/11/2032 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:Naam: Verbeek van Agent nr.: 3076 Datum: 08/11/2007
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 3 ☒ Eéndraadschema('s): 1 ☐ _____

Voor de directeur generaal: Handtekening


Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.


De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



GELYK VLOERS.





VINCOTTE
VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475/90.11.79

[Handwritten signature]

