TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN
VZW **BTV**
Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.:
U. ref.:
VERSLAG NR.: 47/100122/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1930 Eppegem
Kampenhotstraat, 17
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: Electro 29
Adres: Holgrachtlaan, 2
INSTALLATEUR: 1981 Hofstade
Adres:
BTW of IK:

EAN:
Ref.: Teller nr.:
Index:

Datum van het onderzoek: 22/01/2010 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ [✓ controlebezoek] volgens:
~~(AREI art. 270) (AREI art. 271)~~ [✓ (AREI art. 276)] ~~(AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B 2.6.2008) (T.R. art. 234)~~ (Voorschr. DNB)
Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig~~ - Verzwaring - ~~verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86
Aansluiting: Spanning 3x400 V +N Bescherming van de aansluiting 32 A autm. max
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADD 40A/300mA
Type van de aardelektrode: lus - ~~staven - pennen - horizontale geleider~~ Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 32 ; RA: 19 Ohm; RI tot 100 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:
BESCHRIJVING:

- Stroomkringen zie ééndraadschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: - Geen.

nota: - verzwaring - 1e keuring op 21/11/2008 verslag 107/081121/01

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
[✓ 1.] De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/01/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening
47 K. Van Asch

De directeur,

FORM: 382-06/2009

BELAC
115-INSP