ATK
Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w
Externe Dienst voor Technische Controles
Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR DA / 10 / 005 - 0

ADRES INSTALLATIE: NIEUWE BEGGAARDENSTRAAT 30 - 2800 MECHELEN

[redacted]

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 330 803 B

Index : Dag : 867 KWh ; Nacht : ..... KWh

INSTALLATEUR :

Adres:

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 05.01.2010 ; Aanvulling van verslag nr. / ; Type der lokalen: HUISHOUDELIJK

Aard installatie: ~~Nieuw - Uitbreiding~~ - [Wijziging] - ~~Tijdelijk - Verzwaring~~ -

Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie ~~vóór~~ - na 1.10.81 – ; ~~Met~~ - [Zonder BA4 / BA5] ; AREI art. [86] - ~~87~~ -

Aansluiting: Spanning 1 mono 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 1 x 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40 A / 0,3 A

Netaftakkabel (type & sectie): BEST AAND mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VVB 4 x 6 mm²

Type aardelektrode: ~~lus - baren~~ - [pennen] - ~~horizontale geleider - diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem [TT] - ~~TN - IT~~

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 29 ; Spreidingsweerstand : 12 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 20 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A / 0,3A : A-B-C-E-F-G-H-I-J-K-M-N-O-P-Q-R-S-T
U-V-W-X-Y

L DS 40A / 0,03A D-L-AA-~~AB~~-AC-AD

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : [ja] - ~~neen~~
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : [ja] - ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: /

Eandis cvba
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: /

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - ~~niet~~ – aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ – werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05.01.2035
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag – ~~niet~~ – in dienst gesteld worden.
~~De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdeler.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Dirk Van der Aa

E06-NL-E12-02 (03.2008)