

|                                                         |                   |                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BTV Antwerpen                  | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be      |
| <input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon             | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be  |
| <input type="checkbox"/> BTV Brussel                    | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Hainaut                    | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Liège                      | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be          |
| <input type="checkbox"/> BTV Limburg                    | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg         | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be          |
| <input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen            | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant             | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: \_\_\_\_\_  
 Teller nr. \_\_\_\_\_  
 Index: \_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK  
 VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Res. Anan  
Amelia Eerkantlaan 11, 9055 Gent

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: A.E. Vannalleghem

Adres: Boulevard 6, 8800 Roeselare

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 0862 016 036

**ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:**

Datum van het onderzoek: 12/11/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: appartement 302

Begin werken: Fundering na 110.81 - Elektrische installatie vóór na 110.81 - 1.183 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 11000 V Bescherming van de aansluiting max 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 6A10, 3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 9,5 Ohm; RI tot 2,50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: zie bijbehorende schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen.

in - keuken en sanitaire - evenals def. = veiligheidsproblemen, waren bij controle nog niet aanwezig

PROCES-VERBAAL VAN HET  
 GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Gezien Eandis  
 Arnoud De Kemel

gezien op \_\_\_\_\_

de aangestelde van de \_\_\_\_\_

naam: \_\_\_\_\_

handtekening: \_\_\_\_\_

**BESLUIT**

☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/11/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. De installatie is **niet conform**.


☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.**

De agent-onderzoeker, 9215/112105  
 (nr., naam, handtekening)



voor de Directeur, 10.



Residentie Division App 38

Amelia Eerhoutlaan 11 - 302

Sint Dymph's Weshoven

ALGEMENE ELECTRICITEIT  
VANWALLEGHEM WIM BVBA



Populierstraat 6  
8800 Roeselare  
Tel. 051 24 31 17  
Fax 051 24 63 20  
BTW BE 0862 016 035

*[Handwritten signature]*

