



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 23/1/2031

Datum keuring: 23/01/2026

Inspecteur: Steve Maes

Mentor:

ID-label: Kerkstraat 18 STKO

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-4

Serienummer: 62244688

Datum verslag: 23/01/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Kerkstraat

18

3120

TREMELO

België

Eigenaar

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

IOV IMMO

Kerkstraat

18

3120

TREMELO

België

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

-

-

-

-

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir

Type reservoir

Inhoud reservoir

Datum plaatsing

Niet toegankelijk ondergronds

Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg

<= 5000 L

voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit

Dichtheid toezichtspuit

Vervuiling rond tank

Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmonding leidingen

Staat aanvoerleiding

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☐	☒	☒	☐
Elektronische sonde	☒	☐	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
TESTEN				
Water- en slibbemonstering	☒	☐	Opmerkingen	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h	
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential - 571,1mV	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt				

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL













