

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : SLM
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 02/006817

EAN code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276bis	276	TT	TN	IT	Voorshr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du est. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : Rue de Bordeaux 65 1060 BXL

Eigenaar

Propriétaire : [Redacted] Adres : 39 Drève du Duc 170 Watermaal-Boitsfort

Installateur :

Datum van het onderzoek : ROMAR SpA BTW / TVA : 881219872

Date du contrôle : 28/03/09 lk. / C.I. : Inspecteur: Vanderschueren L.

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : <u>3x230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>3x40mm²</u>	Max. beveiliging : <u>3x40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <u>piquets</u>	Isolatie : <u>50</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test 1In 2,5ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40	300	A	4p / 3000A / Générale		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	4p / 3000A / Circuits H.T.		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons équipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :

Opmerkingen/Remarques : Geen / Néant. Datum/date :

Geen / Néant.

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk niet in dienst gesteld worden niet in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE et peut ne pas temporairement être mise en service ne pas rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- ☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, [Signature]
de inspecteur, [Signature]

NOTA 1: Bij de verplichting van P.V. van het controlebezoek te bevestigen in het dossier van de elektriciteitsinstallatie, moet de verantwoordelijke persoon van de installatie een verklaring afgeven waarin wordt bevestigd dat de installatie conform is met de voorschriften van de wetgeving betreffende de veiligheid van de elektrische installaties. Indien de installatie niet conform is, moet de verantwoordelijke persoon van de installatie de nodige maatregelen nemen om de conformiteit te herstellen. Het dossier van de installatie moet worden bijgehouden en moet beschikbaar zijn voor de controleorganismen.

NOTA 2: Bij de verplichting van de P.V. de veiligheidscontrole van de installatie te bevestigen in het dossier van de elektriciteitsinstallatie, moet de verantwoordelijke persoon van de installatie een verklaring afgeven waarin wordt bevestigd dat de installatie conform is met de voorschriften van de wetgeving betreffende de veiligheid van de elektrische installaties. Indien de installatie niet conform is, moet de verantwoordelijke persoon van de installatie de nodige maatregelen nemen om de conformiteit te herstellen. Het dossier van de installatie moet worden bijgehouden en moet beschikbaar zijn voor de controleorganismen.

**ELECTRO-TEST** VZW
RSBL

Kerkstroot 33 - 1820 MELSBOEK



Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibdga

Nr teller :

N° comp :

24460820

Index :

Index :

02267,200

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**

Nr :

N° :

02 0068 1 1

late indienstelling :

lère mise en service :

aanpassing :

adaptation :

Aard onderzoek : gasinstallatie

Genre de contrôle : installation gaz

habilitatie :

habilitation :

periodiek :

périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de Bordeaux 65 1060 BXL

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

[redacted]

ROMAR Spel

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

881819872

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

28/03/05

Inspecteur :

Vanderstraeten L.

Onderzoek / Contrôle :



woning / maison



appart.



.....

Druk aan teller of tank

Pression au compteur ou citerne :

Soort gas / sorte gaz :



aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane



aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

12m Cuivre 22mm raccords à souder

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Vanellout 28 kw B11B5

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :



teller

compteur



druk :

pression : 125 mbar



tester



zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :



op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nieuw

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueurCONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

JA/oui



NEEN/non

☒ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☐ NBN B 61002

BEB LAC

De inspecteur

De inspecteur

L'inspecteur

L'inspecteur

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751.52.09