

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGEN

ZVW

BTW

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clouvianlaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____
U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 73400319/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Weden Sportstraat

EIGENAAR: 97 9480 bueten

Adres: MICHIELSENS INVEST CIA

OPDRACHTGEVER: STUASMAAT 445 A BEVEREN

Adres: 1000 4

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr: _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 19/03/2010 Aard van het onderzoek: geijfvoormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 237) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe uitbreiding - Wtziging - Voordopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement

Begin werken: Fundering bodenpl 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut huot

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADJ

Type van de aardelektrode: ms - baten - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 4; RA: 24 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

* 1edlf 4014004/093A
* 1edlf 4014004/1003A
* 3Aut 401404
* 1Aut 401404

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVOORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelier
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/03/2035 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art.271)

UITGEVOERDE CONTROLES

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- b) de controle van de staat (vaststechningen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden...
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende)
- g) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- h) de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- i) de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- j) Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- c) de verplichting in de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN

ZETEL BRUSSEL:

Christiaan 15 - 1000 BRUSSEL
Tel 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail : div.bussels@divcontrol.be

ZETEL ANTWERPEN:

Van der Sweeststraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel 03 216 28 00 - Fax 03 238 86 63
E-mail : div.antwerpen@divcontrol.be

REGIONALE KANTOREN:

- Sector Limburg :
3360 TAAI, Sint Jansstraat 5/7
Tel 011 22 18 34 - Fax 011 45 44 83
E-mail : div.limburg@divcontrol.be

- Sector Noord-West-Vlaanderen :
8840 STADEN, Sint Jansstraat 41 1/1
Tel 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 48
E-mail : div.noordwestvlaanderen@divcontrol.be

- Sector Oost-Vlaanderen :
3200 MEULE, Busselsstraatweg 32a - Tel 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50
E-mail : div.oostvlanderen@divcontrol.be

- Sector Brabant / Arr. Leuven :
3200 GELRODE, Aansluit, Lomvosselaanweg 383 bus 1
Tel 016 63 47 43 - Fax 016 63 12 21
E-mail : div.brabant@divcontrol.be

- Sector Zuid-West-Vlaanderen :
8500 IJZERH BEKE, Jan Breyelsstraat 98
Tel 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22
E-mail : div.zwvlaanderen@divcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX

SIEGE DE BRUXELLES:

Christiaan 15 - 1000 BRUXELLES
Tel 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail : div.bussels@divcontrol.be

SIEGE D'ANTVERPS:

Van der Sweeststraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel 03 216 28 00 - Fax 03 238 86 63
E-mail : div.antwerpen@divcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX:

- Secteur de Liège :
4000 LIEGE, Rue Julien d'Audimont 1 bis 2
Tel 04 233 19 72 - Fax 04 226 01 58
E-mail : div.liège@divcontrol.be

- Secteur de Namur et Luxembourg :
5500 CINEY, Avenue du Sautin 25
Tel 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17
E-mail : div.namur@divcontrol.be

- Secteur de Hainaut :
7100 BINICHE, Place E. Debaux 16
Tel 069 33 64 55 - Fax 064 33 05 06
E-mail : div.hainaut@divcontrol.be


- Secteur de Brabant Wallon :
1360 PERWILZ, Av. Walmar 9
Tel 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78
E-mail : div.brabantwallon@divcontrol.be

Erkend Organisme
Technisch Bureau Verbruggen

Plaats van de elektrische installatie
Dams Gailin / Michael de Peuter
Koben Geerstraat 87 Bus 3
9120 Beveren
Tel.: nvt GSM: nvt
Fax: -
e-mail: nvt

Installateur
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/3
Eendraadschema




Erkend Organisme
 Technisch Bureau Verbruggen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie
 Dams Caillin / Michael de Peuter
 9120 Beveren
 Koben Geeststraat 87 Bus 3
 Tel.: nvt GSM: nvt
 Fax: -
 e-mail: nvt

Installateur
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 2/3
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz



A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
F:	

Erkend Organisme Technisch Bureau Verbruggen Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Plaats van de elektrische installatie Dams Carlijn / Michaei de Peuter Koben Geertstraat 87 Bus 3 9120 Beveren Tel.: nvt GSM: nvt Fax: - e-mail: nvt nvt	Installateur Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 3/3 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
---	--	--	---