BTV Beter gekeurd / Bien vérifié

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 -AR 08/09/2019)
Direction générale de l'Energie

BELAC 115 - INSP

# L'INSTALLATION EST CONFORME

**Date(s) du contrôle:** 11/06/2020

**Rapport N°:** 0542-200611-02

**Date d'émission du rapport:** 13/06/2020

**Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:**

Nom: Bureau Technique Verbrugghen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T:064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0542

**Identification des tiers:**

[redacted]

**Identification de l'installation électrique:**

Adresse: RUE RAVIN MADELON 88, 7110 STREPY-BRACQUEGNIES

Code EAN:

Numéro compteur: pas visible

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

**Données du contrôle:**

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:

Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation:

A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

**Informations contenu controle:** Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

**Données de l'installation électrique:**

Tension et nature du courant: Mono 230V

Type électrode de terre: Piquet de terre

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VVB - Section: 4 x 10 mm²



Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles