


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Dr. De Biestraat 20, 2250 Olen

woning, open bebouwing

identificatiecode: 13029-G-DBA_2017022067/EP12027/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 12-03-2020

Handtekening:

NICKY PEETERS

EP12027

Dit certificaat is geldig tot en met 10 oktober 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.**Andere eisen**

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het K-peil (K26) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	12/06/2017
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	10/10/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.134
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	93
Beschermd volume (m ³)	659
Verliesoppervlakte (m ²)	475
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	203
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,30
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.066
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20200089 / 20200130

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICKY PEETERS
Boeretangsedreef 59, 2480 Dessel
EP12027

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.