



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 7610422

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Waterbeem 10, 2100 Duvve

Eigenaar

Propriétaire :

Appels Advies

Adres :

Adresse :

idem

Installateur :

Raczek

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

18.02.12

Ik. / C.I. :

Inspecteur De Wulken Kint

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2de v. ☐

Spanning : 230V
Tension :

Meter / bord verbinding : 2x50x2x2
Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelektrode : PEN
Electrode de terre :

Isolatie : +10
Isolement :

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars
Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen :

Nombre des circuits terminaux :

7

TestΔIn

1.ΔIn

AREI / RGIE

In (A)	Δ In (mA)	type
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>

A-I
C-H

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Geen / none

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 18.02.12

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK 18 m	274 AK	276bis HK
☐	☒	☐
271 AK	☐	271 HK
☐	☐	☐
276 AK	☐	271 HK
☐	☐	☐

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enrèglement dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**ELEKTRISCHE INSTALLATIE
INSTALLATION ELECTRIQUE**

2de verdieping/2ème étage
Waterbaan 120 - Duurne

Eigenaar

Appolo Advis
Rovlaan 22 - 2250 Oelegem

Installateur

TOMASZ RACZEK
Vlierkenstraat 93- 1800 Vilvoorde
TVA BE 863719078



Controle


PN 7610422
11.2.2017




- A Differentieelschakelaar 40 A. - 300 mA.
Différentiel 40 A. - 300 mA.
- B Differentieelschakelaar 40 A. - 30 mA.
Différentiel 40 A. - 30 mA.
- C Verlichting kamer 1 en 2, hall, salon en keuken
Lumière chambre 1 et 2, hall, salon et cuisine
- D Stopcontact + verlichting badkamer
Prise et lumière salle de bain
- E Stopcontact keuken
Prise cuisine
- F Stopcontact salon + kamer 1 en 2
Prise salon + chambre 1 et 2
- G Kookplaat
Cuisinière
- H Afwasmachine
Lave vaisselle


A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.





- A Differentieelschakelaar 40 A. - 300 mA.
Différentiel 40 A. - 300 mA.
- B Differentieelschakelaar 40 A. - 30 mA.
Différentiel 40 A. - 30 mA.
- C Verlichting kamer 1 en 2, hall, salon en keuken
Lumière chambre 1 et 2, hall, salon et cuisine
- D Stopcontact + verlichting badkamer
Prise et lumière salle de bain
- E Stopcontact keuken
Prise cuisine
- F Stopcontact salon + kamer 1 en 2
Prise salon + chambre 1 et 2
- G Kookplaat
Cuisinière
- H Afwasmachine
Lave vaisselle





[Handwritten signature]

