


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Heikant 34 bus 10, 2890 Puurs-Sint-Amands

appartement

identificatiecode: 12034-G-2016/0107/EP16989/A001/D01/SD014

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 18-05-2021

Handtekening:

KENNETH Jansen

EBIK

EP16989

Dit certificaat is geldig tot en met 18 mei 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E31

Eis
E50BEN
E30

Andere eisen



Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	23/12/2016
Datum einde van de werken	05/02/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.014
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	98
Beschermd volume (m ³)	324
Verliesoppervlakte (m ²)	217
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	101
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,41
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,33
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	965
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30753807 / 30753811

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KENNETH Jansen
EBIK
Industrielaan 22 A, 2250 Olen
EP16989 | 0567760301

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.