

Rapport nr.: 3004/04/306/58

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek

volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen: Huis HANDELEK

Plaats van onderzoek: 1001, 1002, 1003, Antwerpsestraat 67, 2048361

Eigendom van: idem

Opdrachtgever: E. M. D. Maes bux, Liersekerweg 84 b, 2520 Emblem

Installateur: idem

BTW: 456 527 377 ID-kaart:

Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: Van Praesschen Rudy

Datum van onderzoek: 19/04/2004

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 63A Omschakelaar: stand: 1

Hoofdbeveiliging: Zek.: 63A Schak.: 63A

Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 9 doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 9 doorsnede: 10 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: bus baren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 35 mm² Spreidingswaarde: 1,9 Ω

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 28 Algemene isolatieweerstand: 100 MΩ

Diff. schak.: algemene: A05 63A/300 mA bijkomende: 60A/30 mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hooidequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 19/04/2004 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker