

- ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
- ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
- ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
- ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
- ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

□

Gehrke

VERSLAG nr: 1615/272324579
Lid nr: 1 Ontvangstbewijs nr: 224575

Lid nr: 1 Ontvangstbewijs nr: 324575

Installatie: Naam: Maxime

Adres: R. Pineda 121

22nd April 1964

Datum onderzoek: 11/12/12

Datum onderzoek: 6/2/2007

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: Jeanne A.

Adres: Kelompok Kelompok

Aanvrager: Frank

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI. art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Omschrijving aansluiting: analoog Kabeltype: FEV Doorsnede: 4 x 35

Voeding hoofdbord: 4×10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2

Type aardelektrode: Feu Spreidingsweerstand: 23 Ohms Algemeen isolatieniveau? 50 M Ohms

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

Two rectangles		

Geen

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 6/2/27 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)


De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr. Handtekening

GELIJKVLOERS



Electriciteitswerken T. Rijk
 Lijsterstraat 9
 2310 RIJKEVORSEL
 Tel. (031)14 66 07

Eendraadsschema / Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER	
Wim Fransen	A/B-VINCOTTE	A/B-VINCOTTE		2, 230V~	
Naam/Nom	Naam/Nom	Naam/Nom	Naam/Nom	Naam/Nom	Naam/Nom
BE 703-108-062	BE 703-108-062	BE 703-108-062	BE 703-108-062	BE 703-108-062	BE 703-108-062
Datum/Date	Datum/Date	Datum/Date	Datum/Date	Datum/Date	Datum/Date
01-02-2002	01-02-2002	01-02-2002	01-02-2002	01-02-2002	01-02-2002
Handtekening	Handtekening	Handtekening	Handtekening	Handtekening	Handtekening
Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature