



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EANDIS

Nr teller :

N° comp : 506292

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 080565(2)

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk :
Temporaire :Kermisinstallatie :
Install. Foraine :Indienststelling :
Mise en service :Uitbreiding :
Extension :Vernieuwing :
Renouvellement :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Leopold III laan, 26, 3001 Heverlee

Eigenaar

Propriétaire: M. Jonckheere

Adres

Adresse : idem

Installateur : B. V. B. A. ALPHA AXIS

BTW / TVA : 0860.017.935

Datum van het onderzoek :

Ik / CH :

Date du contrôle :

08.10.2008

Inspecteur :

Buelens Y

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison☒ Appart

201 Verdiep

☐ M910

Spanning :

230V

Meter / bord verbinding :

V0PSE 10mm²

Max. beveiliging : 3x10A
Protection max. :

Aardelektrode :

WMMN

Isolatie :

80,05 Mohm

Aantal verdeelborden :

3

Electrode de terre :

2,8 Ohm

Isolément :

80,05 Mohm

Nombre de tableaux :

3

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen :

13

Nombre des circuits terminaux :

TestΔIn

2,5.ΔIn

AREI / RGIE

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen :

OK

NOK

OK

NOK

270

271

271bis

40/4

300

(A)

Bijlagen: 1. aut. 16A/1P (VB1)

☒☐☐☐☒☐☐

40/4

30

(A)

Bijlagen: 5. aut. 16A/1P (VB2)

☒☐☐☐☒☐☐

1 hoofdschakelaar

5. aut. 16A/1P

(A)

1. aut. 32A/1P

☐☐☐☐☐☐☐

1 hoofdschakelaar

5. aut. 16A/1P

(A)

1. aut. 16A/1P (VB3)

☐☐☐☐☐☐☐

Visueel nazicht :

algemeen : OK

NOK

directe aanraking :

OK

NOK

Indirecte aanraking :

OK

NOK

Contrôle visuel :

générale : ☒☐

contact direct :

☒☐☒☐☐☐☐☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK

☒

NOK

☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK

☒

NOK

☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

geen opmerkingen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 08/10/2008
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.