



☒ BTv Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTv Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTv Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTv Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTv Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTv Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTv Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTv Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTv Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTv West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: 2980 Zoersel
Zandstraat 20

EIGENAAR: Immo RDK

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: RDH

Adres: Herkeplassesteeg 18

INSTALLATEUR: 2310 Ryhevorssel

Adres: _____

BTW of IK: 422 033 439

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 07/07/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App C01

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1183 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 1x 230 V Bescherming van de aansluiting autmg 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 4x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 5 Ohm; RI tot > 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie ééndraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

Notar Verlichtingstoestellen, leuchten + bedradingen en toevoeging

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
EANDIS Koningin Elisabethlei 38 2300 TURNHOUT	
gezien op	<u>16.05.15</u>
de aangestelde van de stroomvoorziening	
naam:	
handtekening:	Keuring OK

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/07/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening) OBMANDYCK



voor de Directeur,