

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 17/09/2021 Uitgiftedatum verslag: 17/09/2021
 Verslagnummer: 0346-210917-09

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0346

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: RUBEN M
 Adres: DE FRANQUESLEI 27, 2100 DEURNE
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: *
 Adres: OVERWINNINGSTRAAT 22, 2610 WILRIJK
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: RUBEN M
 Adres: DE FRANQUESLEI 27, 2100 DEURNE
 BTW-nummer: 0848178688

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: *
 Adres: OVERWINNINGSTRAAT 22, 2610 WILRIJK
 EAN- code:
 Nummer teller: 10613507
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 Teller asap te vernieuwen zodat voedingskabel XVB 4x 10mm correct ingebracht kan worden in teller.
 2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
 Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

