



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P041581059/000



N 177976

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

01

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <i>Mega Belgie</i>		Naam, voornaam : <i>Morlaer Marc</i>	<i>PV installatie</i>
Ident. Kaart nr. :		Adres : <i>Endhoutweg 40</i>	
BTW nr.: BE		Post nr. + Stad : <i>3000 Leuven</i>	
		Tel. : / /	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarend ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art ... ☐ Art	☐ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <i>5038109</i> meterstand dag : <i>33844</i> nacht : <i>33844</i>	☐ kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <i>4</i> X <i>16</i> mm ² - Type : <i>XV3</i>	
	Algemene differentieelstroominrichting : <i>40</i> A / <i>300</i> mA Aantal borden : <i>1x</i>	Aantal eindstroombanen : <i>1x</i>
	☐ zie bijlage(n)	<i>1x aut 25A/2p</i>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <i>...</i> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <i>...</i> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenissen van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<i>PV installatie:</i>	Visum DNB of aangestelde :
☒ Nihil	<i>Mape Solar 260Wp x 22 stuks geplaatst</i>	
Inbreuken Bestaande installatie	<i>Inverter SMA Sunny Boy SB 5000TL x 1 stuk nr. 2106553870</i>	
☒ Nihil	<i>groene meter = 10kWh (aut stand af)</i>	
Opmerkingen	<i>Max AC Vermogen PAC = 5000W</i>	
☒ Nihil		

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~oldoet niet~~ aan het AREI.
~~De bestaande installatie voldoet~~ ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

23/12/2026 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : *Ben den Stock* Agent nr. : *4159* Datum : *29 / 12 / 2011*

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) ☐ Eéndraadsschema(s) ☐

Voor de directeur generaal : Handtekening

[Handtekening]

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P041580838



N 226607

Resi code:

11

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>Electric Turk</u>	Naam, voornaam: <u>Mortier Marc</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Eind Kaulpenweg 40</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>2018</u>
	Tel.: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 276	☐ periodiek	☒ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>34873638</u>	meterstand dag: <u>0204,6</u>	nacht: /
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.:	meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus	☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>X1B</u>	☒ bentaande	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1X</u>	Aantal eindstroombanen: <u>22X</u>
☒ zie bijlage(n)	<u>Bord bergig = 22X</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand	<u>14,42</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau	<u>10,6</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Bentaande installatie = geïsoleerd en verzwaard naar 380V 3VF</u>
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	
☒ Nihil	

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie	voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI
☒ De bestaande installatie	voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

3/11/2036 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:

Naam: Van den Stock J Agent nr.: 4159 Datum: 3 / 11 / 2011

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s)

☒ Eéndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.