



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELS BROEK**Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Eenheids

Nr teller : 5122.268-2005
N° comp :**Verslag van onderzoek:****Rapport de contrôle:**

N°: 30,14,11,18,5

EAN N/G
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : Jozef Vervaeckenstraat 63 9050 Lekeberg
Lieu du contrôle :Eigenaar :
Propriétaire : Adres : IZLEM
Adresse :Installateur : GB bouw Schoofplein 50 A Gent 9000
BTW / TVA : NIKDatum van het onderzoek : 18/11/2014
Date du contrôle : Ik. / C.I. : NIKOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.
Inspecteur : Megan MSpanning : 3x220V
Tension : Meter / bord verbinding : CRUB 3x16mm
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 40A
Protection max. :Aardelektrode : F. Kintjers
Electrode de terre : 21 Ohm
Isolatie : > 5 Mohm
Isolément : Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test/In		L.In		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	1 Alg. leringen A-P		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
40	30	A			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : VISUM :
Datum/date : geen tekorten vastgesteld**Besluit / Conclusion**

De installatie is — niet — conform met het AREI
et mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non — conforme au RGIE
et peut — non — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het einddraadschema en opstellings-schema werden voor gezien gekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont
conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden genomen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 18 maanden na de datum van de vaststelling.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle vérification au plus tard un an après la date de la constatation.

o Het controlebezoek door IT voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 18/11/2014
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 18/11/2014
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'installation de nouveaux appareils ou de nouveaux matériels, à l'exception de ceux qui sont déjà en service; d) l'obligation de signaler les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour avis et surveillance des installations électriques domestiques.