

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

woning

12040-G-2008/0034/EP10669/B324/D01/SD001

Dossiernaam:

Nieuwbouw

Ontvangstdatum: 14/04/2010

Dossiercode: B324

Wonen

EPB-software versie 1.3.2

Willebroek

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van woning

1. Ligging

Straat, nummer en busnummer: Oude Molen 46

Postnummer en gemeente: 2830 Willebroek

Naam v/d verkaveling: 142/0216(02)

Afdeling:

Kadastrale gegevens: 5

Sectie:

A

Lotnummer: 13c

Nummers:

527g

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 11/02/2008

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning: 22/02/2008

Datum van ingebruikname: 12/11/2009

3. Omschrijving

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw

Bestemming(en): Wonen

Zijn er bij de verbouwing vensters vervangen? /

Type: Eengezinswoning

Aard van de bebouwing: /

Omschrijving subdossier / deelproject: Oprichten van een woning

B. Persoonlijke gegevens**1. Gegevens van de aangifteplichtige 1**

Voor- en achternaam: Kristof Peeters

Straat, nummer en busnummer: Stichelaarstraat 1 c

Landcode, postnummer en gemeente: BE 1880 Ramsdonk

2. Gegevens van de aangifteplichtige 2

Voor- en achternaam: Melissa Decancq

Straat, nummer en busnummer: Stichelaarstraat 1 c

Landcode, postnummer en gemeente: BE 1180 Ramsdonk

3. Eigendomsoverdracht

Er vond een eigendomsoverdracht plaats van het subdossier of het deelproject tussen het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning en het indienen van de EPB-aangifte met overdracht van de aangifteplicht.

☐ Ja☒ Nee**4. Gegevens van de verslaggever**

Voor- en achternaam : Peter Louwet

Firma: NOLMANS BOUW COORDINATIE

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KBO-Nummer: 0474904476

Straat, nummer en busnummer: Diestsebaan 15

Landcode, postnummer en gemeente: BE 3290 Diest

Code verslaggever: EP10669

5. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam: Dirk Raspoet

Firma: D. Raspoet bvba

Straat, nummer en busnummer: Watermolenstraat 18 a

Landcode, postnummer en gemeente: BE 1742 Ternat

Telefoonnummer: 025820786

6. Gegevens van de ruwbouwaannemer

Firma: Woningbouw Verelst

Registratienummer: 021113

C. Resultaten van woning

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten, gordijngevens en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	R-waarde [m²K / W]	Minimale R-waarde [m²K / W]	Voldaan
gevelsteen	0.37	0.6	/	/	ja
gevelsteen	0.67	1.0	/	/	ja
gevelsteen	0.37	0.6	/	/	ja
gevelsteen	0.37	0.6	/	/	ja
hellend dak achtergevel	0.3	0.4	/	/	ja
hellend dak rechtergevel	0.3	0.4	/	/	ja
hellend dak voorzijde	0.3	0.4	/	/	ja
vloer	0.38	0.4	1.05	1.0	ja
voorgevel mandelig	0.67	1.0	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters en gordijngevens

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m²K]	Maximale U-waarde glas [W / m²K]	Voldaan
Inkomdeur	1.1	1.6	ja
Schuijdeur	1.1	1.6	ja
Venster badk	1.1	1.6	ja
Venster k1	1.1	1.6	ja
Venster k2 links	1.1	1.6	ja
Venster k3	1.1	1.6	ja
Venster kamer 2 rechts	1.1	1.6	ja
Venster keuken	1.1	1.6	ja
Venster living	1.1	1.6	ja
Venster wc	1.1	1.6	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters

Gemiddelde U-waarde van alle vensters van woning	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	Voldaan
	1.61	2.5	ja

2. K-peil resultaat

Dit subdossier is deel van K-peil volume: K-peil volume1
Beschermd volume: 364.5 m³
Verliesoppervlakte: 217.23 m²
Gemiddelde U-waarde: 0.45 W/m²K
Compactheid: 1.68 m

	K-peil	K-peil eis	Voldaan
	37	45	ja

3. E-peil resultaat

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 59521.0 MJ
Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 75825 MJ

	E-peil	E-peil eis	Voldaan
	79	100	ja

4. Resultaat op het vlak van oververhitting

Naam energiesector	Oververhittingsindicator [Kh]	Max. oververhittingsindicator [Kh]	Voldaan
Woning	9472	17500.0	ja

5. Resultaat op het vlak van ventilatie

Naam ruimte	Code ruimte	Minimale toevoer [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Minimale afvoer [m³/h]	Gecombineerde afvoer [m³/h]	Voldaan
Inkomhall	R1	/	/	/	/	/
WC gelijkvloers	R2	25.0	25.2	25.0	25.0	ja
Living	R4	100.98	169.6	25.0	32.4	ja
Keuken	R5	50.0	50.4	75.0	75.0	ja
Wasplaats/berging	R6	25.0	25.2	50.0	50.0	ja
Nachthall	R9	/	/	/	/	/
Slaapkamer 1	R10	47.088	53.795	25.0	25.2	ja
Slaapkamer 2	R11	47.088	73.882	25.0	25.2	ja
Slaapkamer 3	R12	25.0	53.636	25.0	25.2	ja
Badkamer	R15	25.0	25.2	50.0	50.0	ja
Zolder	R18	/	/	/	/	/

D. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten, gordijngevens en glasbouwstenen

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters en gordijngevens

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

E. Samenvatting van de resultaten

Naam deelproject: woning
Naam subdossier: woning
Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw
Bestemming: Wonen

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Oververhitting
Eis	☒	45	100	☒	☒
Bereikte prestatie	/	37	79	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet

Datum: / /


De aangifteplichtige 1,
Kristof Peeters

De aangifteplichtige 2,
Melissa Decancq

De verslaggever,
Peter Louwet
NOLMANS BOUW COORDINATIE

(handtekening)

(handtekening)


(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | X |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | X |