SGS

Register nr: / Zegel nr: 121293 Controledatum : 27/11/2015

BELAC
Accredidatie ISO17020
Certificaat nr 109-INSP

ADRES INSTALLATIE: West zeestraat 4
9130 Kieldrecht
EIGENAAR: (naam-voornaam): Deblock-Deckers
Adres:
OPDRACHTGEVER: Kindt Gebr. NV
Adres: Kouterstraat 25 9130 Kieldrecht
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK: 0441.990.594

DNB: /	Teller nr: nog te voozien	Index: /	EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: ☒ Standaard materiaal geleverd aan de inspecteur SGS ☐ Specifiek materiaal: Ref SGS: Netsysteem: TT
Technische procedure: ☒ (AREI art.86) TEC EE 102 ☐ (AREI art.87/86 zonder BA4/BA5) TEC EE 211-212 ☐ (AREI art.95/96/97/242.10)TEC EE702
Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van photovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: nieuwe
Type van de – door de installatie bediende – lokalen: wooneenheid (huis)
Bouwjaar: fundering na 1.10.81 – Elektrische installatie na 1.10.1981
Aansluiting: spanning: : 3 x 400 V + N AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: / A – voorzien: 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm², type XVB ; Algemene schakelaar 40 A, type: Adsi 300mA
Installatie onder spanning op de dag van controle: Ja Type van de aardelektrode: lus
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; Ra = 1,4 Ω; Ri tot = 13 MΩ
BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage ☐ zie schets in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed	Plaatsing van ZLVS verlichting: neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed	Plaatsing van elektrische verwarming: neen
Bestaat er: ☒ badkamer – ☒ wasmachine – ☒ afwasmachine – ☒ droogkast – ☐ douchekamer: ja	Staat van het elektrisch materiaal: goed
Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: neen (als ja, zie in bijlage)	Vast of vast opgesteld materieel: opmerking
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed	Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd– en bijkomende): goed
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: opmerking	Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed

INBREUKEN – OPMERKINGEN:
Nog in afwerking: badkamer , definitieve verlichting , keuken
PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde
BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde). Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd voor 27/11/2040 (of binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn). ☒ De algemene ADSI isverzegeld. ☒ De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de tweebetrokken personen ondertekend.
☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI (zie keerzijde 2). ☐ De ADSI was verzegeld.
☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.
☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:
Nr+naam+handtekening
ECA 484 Caeijtant Erwin

NAAM – FUNCTIE/BEVOEGHEID:
Inspecteur gezien op vermelde datum

Voor de technische directie,

Digitally signed by
Erwin Caeijtant
SGS Statutory Services Belgium vzw/asbl
Inspector Electricity

Pascal De Brandt, Technical director

Blad LS nr

Beschrijving van de bijlage gebruikt door SGS :
☐ Plannen en Schema's , ☐ Plan van uitwendige invloeden, ☐ Plan van de vitale kringen ☐ Andere(n) (te preciseren):

Eindis
De Kelder
30/12/15

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.