

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Kerkhofstraat 42, 9140 Temse

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 46025-G-OMV_2018059179/EP17510/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 03-08-2021

Handtekening:

Ilse Van
Hoyweghen
(Authentication)

Digitaal ondertekend
door Ilse Van Hoyweghen
(Authentication)
Datum: 2021.11.09
08:40:00 +01'00'

ILSE Van Hoyweghen

ROLUS BOUWCONSULT
EP17510

Dit certificaat is geldig tot en met 1 augustus 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/05/2018
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/08/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.105
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	154
Beschermd volume (m ³)	424
Verliesoppervlakte (m ²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	173
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	7,34
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,39
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.009
Gebouw-id / gebouweenheid-id	10735075 / 10736258

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveer.

Gegevens verslaggever:

ILSE Van Hoyweghen
ROLUS BOUWCONSULT
GLADIOLENSTRAAT 37, 9100 Sint-Niklaas
EP17510 | 0678892112

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.