

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma ing. Schoonians Steven BVBA
naam: Centrale verwarming - Brandertechniek
straat en nummer: Gasinstallaties - Tankcontrole
postnummer en gemeente: Stampmolenstraat 21 1761 Roosdaal
tel: Tel. 02/582.94.75 - Fax 02/582.94.79
e-mail: BTW BE 831.748.274
ondernemingsnummer: _____

volgnummer attest: _____
TECHNICUS
naam: SCHOONIANS STEVEN
erkenningssnr. SV 04294
datum controle: 25/09/2026
arbeidsduur: 60 MIN

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☒ particulier ☐ onderneming
naam: VAN EECKHOUDT FRANK
straat en nummer: WILDERSTRAAT 3
postnummer en gemeente: 1540 GALMAARDEN
tel: / **gsm:** 0476338464
e-mail: VAN EECKHOUDT FRANK@GMAIL.COM

adres opslagtank indien verschillend van klant
☒ N.v.t.
naam contactpersoon: /
straat en nummer: /
postnummer en gemeente: /
tel: / **gsm:** /
e-mail: /

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK
☒ particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☒ ondergronds ☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: /
☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: /
☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: / **tanknummer:** /
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk: / **fabricagenummer:** /
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: / **nr. prototypekeuring:** / ☒ n.v.t.
norm: _____
☐ inhoud: / ☐ diameter: / **en lengte:** /
**Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).*

CONTROLE OPSLAGTANK
 vorig certificaat/attest / ☐ aanwezig, datum: / ☒ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren: <u>/</u>	
	opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...) ☐ ok ☒ NVT ☐ niet ok	opmerkingen: <u>/</u>	
	algemene staat tank	☐ ok ☒ NVT ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ NVT ☐ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ NVT ☐ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen: <u>/</u>	
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen: <u>/</u>	

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐	☐
elektrische sonde	☐	☒	☐	☐	☐
andere:	☐	☒	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering
☐ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
 pH: / (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: / mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)

potentiaalmeting
☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: /

lekdetectiesysteem
 (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)
☐ aanwezig ☐ niet ok
☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.
 op basis van:
☐ fluïdum ☐ ok ☐ controle werking
☐ onderdruk ☐ niet ok ☐ niet ok
☐ overdruk ☐ ok ☐ niet ok
☐ peilbuis + sensor/detector ☐ ok ☐ niet ok
☐ andere: _____ ☐ ok ☐ niet ok
 akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok

dichtheidsbeproeving
☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd
☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV
 onder het vloeistofniveau: _____ dBµV
☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ andere methode: _____
 Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.
 De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

peilmeting
☐ opmerkingen: /

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: /

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
peilstok	☒	☐	☒	☐	☐
mechanisch	☐	☒	☐	☐	☐
pneumatisch	☐	☒	☐	☐	☐
hydrostatisch	☐	☒	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☒	☐	☐	☐
andere:	☐	☒	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op /..... /....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op /..... /....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming:** ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig opmerkingen: / ☒ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd
 inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
 niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
 opmerkingen: /

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: /

****De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.**

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
PERIODIEKE CONTROLE INGEGRAVEN RESERVOIR

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

*****Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klevet aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.**

WAARSCHUWING
 Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslagtank buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 25/09/2026 ☒ n.v.t.

handtekening erkend technicus **handtekening klant**