

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/08/2018 Inspecteur: Kevin De Putter Mentor: - Installateur: Vets Joachim
ID-label: Veldstraat 28
B.T.W. nr.: - IK. nr.:592-7423572-49
Merk en type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr.: 3908137

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Veldstraat
Huisnummer 28
Postcode 3140
Gemeente Keerbergen
Type woning

Eigenaar:

Naam Vets Joachim
Straatnaam Veldstraat
Huisnummer 28
Postcode 3140
Gemeente Keerbergen

EAN : -

Teller Nr.: : 24 628 777

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 24 Isolatie: 0,86 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 10,8 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	24	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw ☐	
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.
O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 24/8/2043
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kevin De Putter




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/8/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



Overzicht elektriciteitskast

LICHT


- A:** Living, Eetkamer, Bureau, Keuken, Terras, Keuken aanrecht, Technisch wasplaats, Berging muur.
- B:** Inkom hal, Toilet giv, Nachthal, Pad voordeur, master bedroom, Dressing, Slaapkamer links, Slaapkamer midden, Slaapkamer rechts.
- C:** Berging, Buitenspot berging.


STOPCONTACTEN EN ANDERE


- D:** Bel
- E:** Alarm
- F:** wasplaats technisch
- G:** Keuken, Keukenaanrecht, Grote ijskast, Kleine ijskast.
- H:** Living, Eetkamer, Inkomhal.
- I:** Bureau, Dampkap.
- J:** Kookvuur.
- K:** Oven.
- L:** Blind plaat keuken.
- M:** Dressing, Master bedroom, Nachthal, Slaapkamer links, Slaapkamer midden, Slaapkamer rechts.
- N:** Slaapkamer links, Slaapkamer midden, Slaapkamer rechts.

Overzicht elektriciteitskast

- O:** Reserve.
- P:** Transfo bel (zie kring **D** op het ééndraadsschema).
- Q:** Boiler.
- R:** Water pomp.
- SA:** Differentieel 0.3A.
- SB:** Differentieel 0.03A.
- T:** Badkamer.
- U:** Berging, Oprit, Spots.
- V:** Reserve.
- W:** Vaatwasmachine.
- X:** Wasmachine.
- Y:** Droogkast.
- Z:** Reserve.







SITUATIESCHEMA BOVEN VERDIEPING

ERGZAAR VAN INSTELLING	Van Leiding
ADRES VAN LIEFDERING	valdewerf 28
VERAFTWOORDELIJKE	3142 KESBROENEN
VOOR HET WERK	Van Leiding

