



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: / Lid nr.: Aanvrager: *W*

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Naam, Voornaam: *BEARENS*
Ident. Kaart nr.: Adres: *GROEN PLEIN 7*
BTW nr.: BE Post nr. + stad: *1300 TURNHOUT*
Tel: /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woonruimte
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art 279 ☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ overdracht ☐ Art 89 ☐ Art 280 ☐ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: *4* X *16* mm² - Type: ☐
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: *100* A / *300* mA Aantal borden: *4* Aantal eindstroombanen: *11*
VER NIEUWING

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: *9* Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: *7* MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: *geen*
☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: *7*
☐ Nihil
Opmerkingen: *7*
☐ Nihil
Visum DNB:
Aangestelde DNB: Naam:
Visum:

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie voldoet *voldoet niet* aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet *voldoet niet* aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór *05.12.12* (*)
• door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker: *W*
Naam: *W* Agent nr.: *1464* Datum: *05.12.12*
Aantal bijlagen: *1* Situatieschema('s): *1* ☐ Eéndraadschema('s): ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.