ENERCETEC A.S.B.L.
Organisme de contrôle agréé
✆ 071/166 567 - ✉ info@enercetec.be

679-INSP
Rapport : E1-17178

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019)

Annexes : schéma(s) unifilaire(s) : **1** ; plan(s) de position : **1** ; autres annexes : **0**

1. Identification :

Adresse de l'installation : **Appartement 4.2 - 4ème étage droit - Avenue Elisabeth 16 à 6001 Marcinelle**
Unité d'habitation
Propriétaire/exploitant/gestionnaire : **Madame Tubello**
Responsable de l'exécution du travail : **Vandevonder Thomas SRL** TVA : **BE0764690293**
GRD : **ORES** Code EAN : **Non communiqué** Compteur n° : **5311177**
Index Jour : **97545.3** Index Nuit : **Néant** Index 2.8.1. : **Néant** Index 2.8.2. : **Néant**

2. Branchement :

Tension nominale : **3x230V**
Protection branchement **existante** : **25** A
Alimentation tableau principal : type **EXVB** **4** x **16** mm²
Interrupteur général : **40 A / 300 mA Type A**

Cachet GRD

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **boucle**
Nombre de tableaux : **1** – Nombre de circuits : **17**

4. Description

Date de l'installation d'après le 01/06/2020.
Voir schémas.

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.4 : Contrôle de conformité avant mise en usage.**
Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.**
Dérogations : **néant.**
Mesures : Résistance de dispersion de la prise de terre : **29** Ω - Isolement général : **1** MΩ

- Adéquation différentiels et valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : en ordre.
- Adéquation protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent : en ordre.
- Correspondance des schémas/plans à l'installation : en ordre.
- Etat du matériel d'installation fixe : en ordre.
- Contacts directs et indirects : en ordre.
- Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test : en ordre.
- Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel : en ordre.
- Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection : en ordre.

6. Infractions/Observations

Infraction(s) : **Néant**
Observation(s) : **Plusieurs luminaires non placés lors de notre visite.**

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel a été plombé; les schémas ont été visés.
Le prochain contrôle est à effectuer **avant le 26/04/2048**

8. Conseils (rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique ; Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier ; Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.
(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Nom : Stéphane VANDENBOSCH Visa : Stéphane VANDENBOSCH 0484 32 25 52 Date de visite : 26/04/2023

Date d'émission : 26/04/2023.