



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

F 005347

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: POM541332 / 1

Membre n°:

Demandeur:

Responsable des travaux:

Installation:

Propriétaire/gestionnaire:

Nom, Prénom: BENELMAN M.

Nom, Prénom: PROLOGE SIA

Adresse: me du Poëtan lot 6

CP + Commune: 6350 CHARNEUX

Tél: 0836.964.146

N° carte d'identité:

N° TVA: BE 0836.964.146

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ RGPT

☒ Art 270 ☒ mise en usage ☐ modification ☐ extension

☐ mobile ☐ temporaire

☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle

☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ transfert de propriété

☒ Art 86

☐ Art 87

☐ Art 88

☐ Art

☐ Art 271 bis

☐ Art 278

☐ Art

☐ Art

☒ ① Unité d'habitation

☐ ② Unité de travail domestique

☐ ③ Parties communes

☐ ④ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN		☒ EAN non communiqué	☐ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:		Index jour:	
Données installation	Tension nominale:	☒ 230V	☐ 3x230V	☐ 3N400V
	Courant nominal maximum (A):	☐ 20	☐ 25	☐ 32
	Câble d'alimentation tableau principal:	<u>2</u> X <u>16</u> mm²	Type:	<u>ExHB</u>
Description installation	☐ Dispositif diff. gén.:	<u>63</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux:	<u>1</u>
	☒ Voir annexe(s)		Nombre de circuits terminaux:	<u>16</u>

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir.	☒ Contacts Indir.	☒ Montage	☒ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>3</u> Ω							
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☒ Néant		
Infractions		
Installation existante		
☐ Néant		
Remarques	<u>ignorer l'absence "d'effacement" et modification SDB en Meuse</u>	
☒ Néant		

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur:


Nom: G. J. T. Agent n°: 1454 Date: 07/08/2028

Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: 2 ☒ Schéma(s) unifilaire(s): 2

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 07/08/2033
par le même organisme de contrôle (**)

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Organisme agréé

Oct 12/1 2008



ALB-VINCOITTE BELGIUM

GIOT JACQUES MARC

1984


Adresse

SPRL Prolog
Rue du poteau
Charneux

Le responsable

.. / .. / 2008

SPRL BEMELMANS MICHAEL
GSM. 0479/234.303.
RPM DINANT
1VA.BC 0896.964.146



Organisme agréé

.. / .. / 2008

AIB-VINCOTTE BELGIUM
GIOT JEAN-MARC
1154

Propriétaire

SPRL Prologe
Rue du poteau
Charneux

Adresse
1

Le responsable


.. / .. / 2008

SPRL BEMELMANS MICHAEL
GSM: 0479/234.303,
RPM DINANT
TVA: BE 0896.964.146

Rez Ylaone 6

SPRLBEMELMANS MICHAEL
 GSM. 0479/234.303.
 RPM DINANT
 TVA.BE 0896.964.146

Limite laterale.



Page 1000

SPRIBEMELMANS MICHAEL
GSM:0479/234.303.
RPM DINANI
TVA:BE 08969645128

