



VINCOTTE vzw
 Erkend controleorganisatie | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagelaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB
 Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART VERACHTERT, Electriciteit

• Onze gegevens
 Verslag nr.: ANT / 15 / 60862156 / 00 / NL / 001
 Klantref.: 76265001
 Contractref.: 2134748/1000

• Uw gegevens
 Ref.: RESIDENTIEEL ant/limb /

• Interventiegegevens
 Plaats: Essenhoustraat 124 2950 Kapellen -
 Datum: 04/02/2020
 Uitgevoerd door: KEVIN VERBEECK (3076)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Rebo - Construat BVBA Voornaam:
 Adres: Essenhoustraat 124 Post nr.: 2950 Stad: Kapellen
 Tel:

• Eigenaar of beheerder

• Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
 Naam: Electro Brosens - Van Dyck Bvba Voornaam:
 BTW nr.: BE 0461030805

• Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

• Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 - Art 270: wijziging
 - Art 271: controle
 - Art 86

BESLUIT

• De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
 • De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
 • De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
 • De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 04/02/2045.*

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
 Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
 Directeur Generaal

