



Verklaring van conformiteit volgens Vlare II
Declaration of conformity according to Vlare II

Nummer verklaring van conformiteit <i>Declaration of Conformity number</i>	26-0701-DCHO
Datum uitgifte / <i>Date of issue</i>	8/07/2026

1. Constructeur/Manufacturer

Adres / <i>Address</i>	Wijnendale Molenstraat 1a 8820 Torhout
Telefoonnummer / <i>Telephone number</i>	050 22 06 36
E-mail / <i>E-mail</i>	info@desplentere.be
Ordernummer / <i>Order number</i>	000.156

2. Opdrachtgever/Client/contractor

Opdrachtgever / <i>Client</i>	ACM Hanssens CVBA
Ordernummer / <i>Order number</i>	St Jans Molenbeek
Gebruikte constructiecode / <i>Used construction code/standard</i>	EN12285-1 - Code van Goede Praktijk
Fabricagenummer houder / <i>Manufacturer number storage tank</i>	26-0701-DCHO
Fabricagedatum houder (maand/jaar) <i>Storage tank date of manufacture (month/year)</i>	05-26

3. Gegevens van de houder/Data of the storage tank

Fabricagenummer houder / <i>Manufacturer number storage tank</i>	26-0701-DCHO	
Fabricagedatum houder (maand/jaar) <i>Storage tank date of manufacture (month/year)</i>	05-26	
Gebruikte constructienorm / <i>Used construction standard code</i>	NBN EN 12285-1:2018	
Bovengronds of ondergronds / <i>Above ground or under ground</i>	Bovengronds / <i>above ground</i>	
	Ondergronds / <i>under ground</i>	x
Enkelwandig of dubbelwandig / <i>Single wall or double wall</i>	Enkelwandig / <i>single wall</i>	
	Dubbelwandig / <i>double wall</i>	x
Nominale hoofdafmetingen houder (inwendig) <i>Global dimensions storage tank (internal)</i>	1888x6000 MM	
Diameter x lengte / hoogte / <i>Diameter x length / height</i>	1900x6040 MM	
Lengte x breedte x hoogte / <i>Length x width x height</i>		
Nominaal / nuttig waterinhoudsvermogen houder <i>Nominal / maximum water filling capacity storage tank</i>	Nominaal / <i>nominal</i>	Nuttig / <i>maximum</i>
	15427 liter / <i>litres</i>	15118,46 liter / <i>litres</i>
Nominaal / nuttig waterinhoudsvermogen per compartiment <i>Nominal / maximum water filling capacity per compartment</i>	Nominaal / <i>nominal</i>	Nuttig / <i>maximum</i>
	1: liter / <i>litres</i>	liter / <i>litres</i>
	2: liter / <i>litres</i>	liter / <i>litres</i>
	3: liter / <i>litres</i>	liter / <i>litres</i>
	4: liter / <i>litres</i>	liter / <i>litres</i>
Maximale vulgraad / <i>Maximum filling level</i>	98 %	



Aantal en afmetingen mangaten / inspectieopeningen <i>Number and dimensions of manholes / inspection openings</i>	mangat dia 600 MM 4x2" 1" 3"	
Materiaalkeuze(s) van de houder <i>Choice of material(s) of the storage tank</i>	Binnenwand/Inner wall	S235JR
	Buitenwand/Outer wall	S235JR
Wanddikte(s) van de houder <i>Wall thickness of the storage tank</i>	Binnenwand/Inner wall	6 MM
	Buitenwand/Outer wall	Mantel 4 MM Bodems 5 MM
Materiaal en laagdikte van de inwendige bekleding tegen corrosie (als dit van toepassing is) <i>Material and layer thickness of the internal coating against corrosion (if applicable)</i>	niet van toepassing	
Diëlektrische proef (als dit van toepassing is) in volt <i>Dielectric test (if applicable) in volt</i>	niet van toepassing	
Materiaal en laagdikte van de uitwendige bekleding tegen corrosie (als dit van toepassing is) <i>Material and layer thickness of the external coating against corrosion (if applicable)</i>	laagdikte 700 micron	
Diëlektrische proef (als dit van toepassing is) in volt <i>Dielectric test (if applicable) in volt</i>	14000 V	
Overzicht van de toegestane producten <i>Overview of the allowed products</i>	stookolie - diesel - gasolie - koolzaadolie -	
	biodiesel - afvalolie - olie - petroleum -	
	antigel muv zware fuel en een vlamptpunt > 55°C	
Type dichtheidsproef of weerstandproef <i>Type of tightness test or resistance test</i>	lucht overdruk van 30 kPa binnenwand - tussenwand: 40 kPa	
Berekende of verwachte economische levensduur <i>Calculated or expected economic life span</i>	30 jr (de tank dient met de nodige zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid te worden beheerd)	
Termijn verplichte tussentijdse inwendige onderzoeken (als dat van toepassing is) <i>Period for mandatory interim internal examinations (if applicable)</i>	Tussentijdse controle 15 jaar	
Opstelling/Installation	Binnen/indoor	
	Buiten/outdoor	X ondergronds
Veiligheidsfactor/Safety factor	niet van toepassing	
Afminderingsfactoren/Reduction factors	niet van toepassing	
Ontwerptemperatuur/Design temperature	omgevingstemperatuur	
Ontwerpdruk/Design pressure	atmosferische druk	
Ontwerpdichtheid/Design density	densiteit: 1,1 tov water	

4. Deze houder is gebouwd conform het prototypekeuringsverslag nr CP0124/1790-HCC001, afgeleverd door de bevoegd deskundige of milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen Julien Van Barel 2012/HJulienVanBarel (naam en erkenningsnummer) Corcon BV, Gustaaf Papestraat 49 te 9300 Aalst

4. This storage tank is manufactured in accordance with the prototype approval report no..... issued by the qualified expert or environmental expert in the discipline of storage tanks for gases and dangerous substances
..... (name and approval number)
Corcon BV, Gustaaf Papestraat 49 te 9300 Aalst

Originele aanvangsdatum prototypekeuring <i>Original start date prototype approval</i>	23/1/2024
Originele einddatum prototypekeuring <i>Original end date prototype approval</i>	22/1/2029



Het geldigheidsgebied van het model van de houder waarvoor de prototypekeuring is toegekend:
The area of validity of the storage tanks model for which prototype verification has been granted:

Constructiecode/Construction code/standard	NBN EN12285-1	
Horizontaal of verticaal/Horizontal or vertical	Horizontaal/horizontal	x
	Verticaal/vertical	-
Enkel- of dubbelwandig/Single wall or double wall	Enkelwandig/single wall	-
	Dubbelwandig/double wall	x
Rechthoekig of cilindrisch/Rectangular or cylindrical	Rechthoekig/rectangular	
	Cilindrisch/cylindrical	x
Type bodem/Type bottom	bol/dubbelwandig	
Type dak/Roof type	bol/dubbelwandig	
Type ondersteuning/Type of support		
Bovengronds- of ondergronds/Above ground or under ground	Bovengronds/above ground	-
	Ondergronds/under ground	x
	Bovengronds & ondergronds/above ground & under ground	-
Toegestane totale afmetingen/ Authorised global dimensions	800 mm tot met 2.500 mm	
Toegestane minimale/maximale nominale inhoud Authorised Minimum/Maximum nominal capacity	max 60000 L	
Maximale ontwerpdichtheid/Maximum design density	+ 1,1 tov water	
Maximum ontwerpdruk/Maximum design pressure	atmosferische druk	
Materiaal/Materials	EN10025-:2005 (S235JR)	
Toegelaten producten/Authorised products	P3 producten & koelvloeistof & antigel	
Opstelling: binnen of buiten/Installation: indoor or outdoor	Binnen/indoor	
	Buiten/outdoor	X ondergronds

5. Wijzigingen/verlengingen/uitbreidingen van het geldigheidsgebied

5. Modifications/ prolongations/extensions of the scope of validity

Datum van verlenging vantot.....

Date of prolongations fromto.....

Geldigheidsgebied van de verlenging:.....

Prolongations validity:.....

Datum van uitbreiding vantot.....

Date of extension fromto.....

Geldigheidsgebied van de uitbreiding:.....

Scope of extension:.....

Datum wijziging vantot.....

Date of modification fromto.....

Geldigheidsgebied van de wijziging:.....

Scope of validity of modifications.....

6. Met deze verklaring van conformiteit wordt bevestigd dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats in Torhout, conform is met de volgende bepalingen van titel II van het Vlarem:

6. This declaration of conformity certifies that the storage tank, manufactured and examined in the workshop in, complies with the following provisions of Title II of VLAREM:

- Hoofdstuk 5.6./chapter 5.6.
- Afdeling 5.17.4/section 5.17.4.
- Hoofdstuk 6.5/chapter 6.5
- Bijlage 5.17.2./attachment 5.17.2.



De constructeur/The Manufacturer
(Handtekening)/ (Signature)

De deskundige/The Expert
(Handtekening)/ (Signature)

Bijlagen:
Attachments:

- **Een overzichtslijst met de uitrusting en beveiligingen (lekdetectie.....) met hun verklaringen van conformiteit (als dat van toepassing is);**
A summary list of the equipment and safety devices (leak detection.....) with their declarations of conformity (if applicable);
- **Een instructiehandleiding voor transport, plaatsing, onderhoud en montage**
An instruction manual for transport, installation, maintenance and assembly

Aangekochte uitrusting

<i>Lekdetectie systeem</i>	Lekdetectieapp LAG 2000 ongemonteerd
<i>Elektrische overvulbeveiliging</i>	geen
<i>Pomp</i>	geen
<i>niveaumeting</i>	geen

***Gelieve steeds een kopie te willen nemen voor bij de papieren woning/bedrijf. Bij verlies documenten zal er een administratief forfait aangerekend worden van 25.00€ exclusief 21% BTW.**

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ/CERTIFICAT RESERVOIR

Compagnie				Certificat numéro:				
Nom : ACM Hanssens SRL				Technicien				
rue et numéro : Schriekdreef 37				Prénom et nom: Chris Hanssens				
Code postal et commune : 1861 Meise				Aggregation n° : SV 03700				
Tel. : 02 522 61 10 GSM :				Date contrôle : 08/07/2026				
fax.:				Heures de travail : depuis vous..... jusqu'à..... vous.....				
Email : Info@acmhanssens.be				L'adresse du réservoir est différente de celle du client : X N/A				
numéro de société : BE 0432.959.993				Nom du contact :				
Client : ☒ propriétaire ☐ utilisateur ☒ syndic ☐ entreprise individuelle				Rue et numéro :				
Nom : ACP Star Elite				Code postal et ville :				
rue et numéro : Rue Henri Hollevoet 16-18				Téléphone : GSM :				
Code postal et commune : 1080 Molenbeek				émail:				
Téléphone : 02/644.27.27 GSM : 0475/205.361								
émail: pdm@mrpgroup.be								
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSERVOIR DE STOCKAGE								
Particulier ☐ non classifié, contenu : L ☒ classifié, contenu : 15.000 L – Classe 2				Entreprise ☐ classifié, contenu :				
☒ souterraine ☐ hors sol		☒ cylindrique ☐ ronde ☐ parallépipèdum ☐ ovale ☐ autres:		☐ acier (à simple paroi) ☒ acier (double paroi) ☐ acier inoxydable ☐ plastiques thermoudurcissables renforcés ☐ autres plastiques ☐ construction préfabriqués				
☐ accessible ☐ encuvement ☐ autres :								
Date de placement: 08/07/2026				Numéro citerne: 26-0701-DCHO				
Produit stocké : ☒ chauffage fioul type A ☐ chauffage fioul type B ☐ diesel ☐ pétrole de lampe type C ☐ autres :								
PLAQUE D'IDENTIFICATION* DU RÉSERVOIR DE STOCKAGE (établissement classifié)								
☒ disponible ☐ ne sont pas présents ou illisibles, les données sont issues de								
Marque: Desplentere Lannoy				Numéro de fabrication : 26-0701-DCHO				
Les deux derniers chiffres de l'année de l'audit : 26				☒ n° d'inspection du prototype : CP0124/1790-HCC001 ☐ N/A				
Standard: EN12285-1								
☒ contenu : 15.000 L				☒ diamètre : 1900 MM et longueur : 6040 MM				
*Il ne s'agit pas de la plaque ou de l'autocollant appliqué à la suite d'une inspection (périodique), mais de la plaque d'identification appliquée lors du marquage du détenteur conformément aux codes de bonne pratique concernant la construction et l'inspection des contenants fixes (annexe 5.17.2 du Titre II du Vlareml).								
CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE								
Certificat/attestation: ☒ présent, date : 8/07/2026 ☐ absent								
Inspection visuelle								
Chambre de visite / Trou d'homme ☒ disponible ☐ absent	Etat chambre de visite	☒ ok ☐ pas ok	Tuyaux et accessoires					
	Etanchéité de la chambre de visite	☒ ok ☐ pas ok						
	Etat couvercle	☒ ok ☐ pas ok	Raccordements (ventilation, remplissage) ☒ ok ☐ pas ok					
	Encuvement ☐ disponible ☐ absent ☒ N/A	pollution	☒ oui ☐ non	Etat tuyauteries (ventilation, remplissage) ☒ ok ☐ pas ok				
		étanche	☒ ok ☐ pas ok	Sortie des tuyaux ☒ ok ☐ pas ok				
étanche aux hydrocarbures		☒ ok ☐ pas OK	Conduite d'alimentation ☒ présent ☐ absent ☒ ok ☐ pas ok					
État général	☒ ok ☐ pas ok	Purgeur automatique ☒ présent ☐ absent ☒ ok ☐ pas ok						
			Autres accessoires :					
Réservoir	Etat des murs (peinture, isolation,...)	☐ ok ☐ pas bien	Commentaires:					
	Condition générale du réservoir	☒ ok ☐ pas bien						
	Contamination visible autour du réservoir	☐ oui ☒ non						
	Contamination organoleptique	☒ oui ☐ non						
Fondation, blocs de support, stabilité et drainage		☒ ok ☐ pas bien	Commentaires:.....					
carrière / construction préfabriquée / autres		☒ N/A ☐ ok ☐ pas bien	Commentaires:.....					

Autres commentaires / travaux réalisés

ÉVALUATION FINALE

☒ vert	Le réservoir de stockage est conforme aux dispositions légales et peut continuer à être rempli et utilisé.	
☐ orange	Le réservoir de stockage ne respecte pas les dispositions légales mais peut continuer à être rempli et utilisé au maximum. 6 mois.	Le réservoir doit être vérifié à nouveau, mesures à prendre :
☐ rouge	Le réservoir de stockage ne respecte pas les dispositions légales, il est interdit de remplir ou de le faire remplir.	

Dans les quatorze jours suivant l'application d'une plaque ou d'un autocollant rouge, l'utilisateur ou, à sa demande, le technicien agréé, doit en signaler au département de l'Agence flamande de l'environnement compétent pour les eaux souterraines.

AVERTISSEMENT

Établissement non classifié : en cas de contamination ou de fuite détectée ou suspectée, toutes les mesures doivent être prises sans délai pour limiter les dégâts et perturbations à l'environnement. Si une contamination supplémentaire du sol et des eaux souterraines ne peut être arrêtée immédiatement, l'installation de stockage sera mise hors service et le réservoir vidé. Dans ce dernier cas, le superviseur est informé immédiatement. Sauf en cas de pollution grave et lorsque son progrès augmente considérablement le coût de la dépollution, le démantèlement de l'installation peut être reporté de quelques jours entre le 1er novembre et le 31 mars afin de permettre à l'exploitant et aux usagers de fournir une source alternative de chauffage.

Établissement classifié : si des fuites sont détectées, l'opérateur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'explosion et limiter autant que possible la contamination supplémentaire des sols et des eaux souterraines. Les fuites de liquide ayant causé la contamination des sols ou propagées dans le système d'égouts publics, dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines ou sur les propriétés voisines doivent être immédiatement signalées par l'exploitant au département responsable de l'application de l'environnement, au gouverneur de la province et au maire.

Le prochain contrôle doit être effectuée avant 08/07/2029

☐ N/A

Prise de connaissance

Signature d'un technicien agréé

Signature client

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la réglementation concernant les réservoirs de fioul sur <https://in4fuels.be/fr/legislation>

ACM HANSSENS CVBA

Klein Warandestraat 25

1851 Humbeek

Tel. 02 522 61 10

Fax 02 269 88 47

info@acmhanssens.be

BE 0432.959.993

A.C.M. HANSSENS
S.R.L. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE-RESERVOIRS B.V.

Bureau : Klein Warandestraat 25
1851 Humbeek

Tel : 02/522.61.10
Fax : 02/269.88.47

BTW/TVA : BE 432 959 993 REG./ENR. : 04.23.10 BNP Paribas Fortis: BE39 0011 7927 9419

Erkenningsnummer Cedicol / N° d'agrégation Cédicol: SV 03700
Specialist tanken / Spécialiste réservoirs

07/07/2026

ATTESTATION

Enlèvement d'une citerne à mazout enterrée dans le sol.

Situé: Rue Henri Hollevoet 16-19
1080 Sint-Jans-Molenbeek


Par la présente nous vous confirmons avoir nettoyé et enlevé un réservoir à mazout enterrée.

Capacité du réservoir: ± 30.000 L

Vidange, nettoyage et dégazage du réservoir
+ enlèvement du liquide suivant les normes.(par All Clean)
Enlèvement du réservoir enterrée + évacuation.

Fait à Sint-Jans-Molenbeek le 06/07/2026 + 07/07/2026

Pour: ACP Star Elite
Rue Henri Hollevoet 16-19
1080 Sint-Jans-Molenbeek


Hanssens Chris
Gérant

ACM HANSSENS CVBA
Klein Warandestraat 25
1851 Humbeek
Tel : 02/522.61.10
Fax : 02/269.88.47
Site: acm-hanssens.be
BE 0432.959.993

ALL CLEAN
Milieutechniek bvba

DECORTE GEERT

Krommewege 82 – 9990 MALDEGEM

☎ 050/71 06 36

☎ 050/72 03 85

B.T.W. BE 468 505 446

H.R. Gent 194.711

REG nr. 468 505 446/ 06.28.0.1

Attest 2026/0869

Datum 08/07/2026
OVAM 10441/1
BIM 016/01/DD
OWD CT0358 / 132698

ALL CLEAN Milieutechniek bvba verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in achtnaam van de wettelijke bepalingen terzake, de volgende werken te hebben uitgevoerd :

Datum 07/07/2026

Opdrachtgever ACM HANSSENS cvba
Kleine Warandestraat 25
1851 HUMBEEK

Werfadres Rue Henri Hollevoet 16-18
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Omschrijving Ledigen, reinigen ondergrondse brandstofhouder 30m³
Volgens Vlare II Art. 6.5.5.5. - Art. 5.17.2.12§3

Afval + Base-oil 880L

Opmerking All Clean Milieutechniek bvba verklaart conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met inachtnaam van de wettelijke bepaling terzake, de partij afval verwijderd te hebben en als vergund verwerper afgevoerd te hebben in gezamenlijke ophaalronde naar een erkend verwerkingscentrum.

TWZ OVAM 8088/1/KD
MARPOS nv OVAM 10258/2/KD
SANEL RECYCLING OVAM 82135
RENEWI OVAM 5230
TOV NV Hemiksem


Code 16 07 09* Afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten.
Code 19 09 04 Mengsel olie – water – slib – mazout – detergent – inert materiaal
Base Oil Reinigingswater – actief kool – KWS – sediment
Pre Pump Oil

Verwerkingswijze D9

Erk. nr. tanktechnicus Decorte Geert / SV 09517

Hoogachtend,

Geert Decorte
zaakvoerder



3 8